


Kępno, 24-08-2020r

**Warunki przyłączenia i przebudowy
do przebudowy i rozbudowy sieci oświetlenia drogowego
w miejsc Mikorzyn Osiedle gm. Kępno**

1. Zaprojektować linię oświetlenia zgodnie z załącznikiem mapowym jako przedłużenie istniejącej linii oświetlenia Mikorzyn Osiedle:
 - od słupa nr 1/11 na wysokości działki 932,
 - od słupa nr 1/16 na wysokości działki 24/1,
 - latarnie z demontażu zabudować na stanowiskach 1/12 i 1/7/5/1
2. Projektowaną linię wykonać kablem minimum YAKXS 4x25mm² od istniejącego słupa na wysokości działek 932, 24/1 i 928.
3. Linię zaprojektować na słupach aluminiowych anodowanych dostosowanych - zbliżonych do istniejących słupów kolor oliwka, naturalne – jak istniejące.
4. Oprawy zastosować typu LED np. Philips i ROSA jako kontynuacja – przebudowa, rozbudowa.
5. Układ ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zasilanie z istniejącego układu pomiarowego – złącze pomiarowo sterownicze ze stacji 30260.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU ROZWOJU

.....
Robert Kula