



WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE

Spółka z o.o.

63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28

Zarząd:

Tel. 062/7822450
Fax 062/7829974

Oczyszczalnia:

Tel. 062/7810579

Wodociąg:

Tel. 062/7822362

NIP 619-17-53-534

REGON 250754952

IX Wydział
Gospodarczy KRS
Poznań
Nr 0000056912

Kapitał zakładowy:
75.078.000,00 zł

Działamy na terenie
Gmin :



Gmina
Kępno



Gmina Baranów

- ❖ dostawa wody,
- ❖ odbiór ścieków,
- ❖ obsługa laboratoryjna

Laboratorium
Akredytowane
AB 996

Zn. DE.411.70.2020/SB

Kępno, 10.09.2020r.

Biuro Projektowe ECO - UNIT
mgr inż. Marek Klyk
ul. Cygana 4/213
45 – 131 Opole

**Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy dróg gminnych w miejscowości
Mikorzyn gm. Kępno.**

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. uzgadnia **bez uwag plan zagospodarowania terenu budowy dróg gminnych w miejscowości Mikorzyn dz. nr ewid. 24/1, 25/1, 221, 908 63 – 600 Kępno.**

Jednocześnie Spółka informuje, że w obrębie planowanej inwestycji, zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Spółki. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz urządzeń powiązanych (skrzynki zasuwowe, hydranty, studnie kanalizacyjne, przepompownie itp.) względem planowanej inwestycji, z zachowaniem odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.

W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasuwowe, hydrantowe, włazy kanalizacyjne należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową lub/i kanalizacyjną, Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym. Uszkodzenie istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy (Inwestora) kosztami napraw.

W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Marek Misła

Opracowała: A. Kawacka

Nasza strona:
www.wodociagi.kepno.pl

Nasz e-mail:
zarzad@wodociagi.kepno.pl
biuro@wodociagi.kepno.pl