

## **OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

### **1. Przedmiot inwestycji**

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w technologii rur PEHD100 RC SDR17 PN10 Dz. 125x7,4 mm.

### **2. Stan istniejący**

Teren objęty planowaną inwestycją jest terenem znajdującym się w terenie o zwartej zabudowie mieszkalnej i znajduje się w centrum miasta.

Na terenie objętym planowaną inwestycją znajduje się gęste uzbrojenie podziemne, jak i nadziemne w postaci oświetlenia ulicznego.

### **3. Zakres projektowanej inwestycji**

Zakresem tego opracowania jest projekt budowlany przebudowy (wymiany) istniejącej sieci wodociągowej wraz z jej rozbudową, zgodnie z załącznikiem graficznym rys. nr 1 i 2.

#### **3.1 Projektowany układ komunikacyjny**

Dla projektowanego zadania nie przewiduje się żadnej przebudowy, rozbudowy i budowy dróg tymczasowych.

#### **3.2. Projektowane sieci uzbrojenia terenu**

Realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga budowy nowych lub rozbudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz dodatkowego przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.

### **4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu**

Nie dotyczy.

### **5. Informacja o wpisie terenu projektowanej inwestycji do rejestru zabytków lub podlegającym ochronie.**

Teren na którym planowana jest inwestycja, objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków.

Na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Stawiszyn wpisanego do rejestru zabytków pod nr: 675/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia: 15.06.1993r., uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie nr: 361/2021/A, które załączono do projektu.

### **6.Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.**

Obszar nie jest położony w granicach terenu podlegającego ochronie górniczej oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

### **7. Informacja o wpływie projektowanej inwestycji na środowisko.**

Projektowana inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko w związku z tym nie jest wymagana decyzja środowiskowa.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.

## **8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki inwestycji.**

Dane terenowo - gruntowe dla projektowanej inwestycji:

Warunki gruntowe – proste

Kategoria geotechniczna – pierwsza.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dla projektowanego obiektu liniowego wyznaczono obszar oddziaływania, który wynosi 1,0 m, tj. po 0,5 m od osi przewodu w każdą stronę i w całości mieści się w zakresie granicy działek przez który inwestycja jest projektowana.

Projektant:  
Marcin Płucienniczak  
WKP/IS/POOS/09

Sprawdzający:  
mgr inż. Andrzej Chojnacki  
UAN – 8386/89/89