

OZNACZENIA:

RURY FIRMY HERZ C.O. POWROTU

RURY C.O. FIRMY HERZ ZASILAJĄCE

PIONY C.O. 2

GRZEJNIKI STALOWY PŁYTOWE
VENTIL COMPACT CV PURMO

CV33-60/1,0

UWAGA:
PODANE ŚREDNICE RUR W PROJEKCIE DOTYCZĄ SREDNIC WEWNĘTRZNYCH

Nazwa obiektu: Ośrodek Zdrowia			
Temat projektu: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĄTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ŹRUDŁA CIEPŁA			
Adres obiektu: dz. nr 276/24 obręb 0004 Medyka, Gmina Medyka			
Inwestor: Gmina Medyka, 37-732 Medyka 288			Skala: 1 : 100
Nazwa rysunku: Rzut piwnic instalacja c.o.			Nr. rysunku 1
Imiona i nazwiska	Specjalnośc i numer uprawnień	Data:	Podpis:
Opracował: Maciej Horbaczek	instalacje sanitarne upr. nr PDK/0035/ZOOS/04	Maj 2014	
Projektant: mgr inż. Marek Drozd	instalacje sanitarne bez ograniczeń upr. nr PDK/0127/POOS/07	Maj 2014	

BUDYNEK B

Dzn. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Kubatura [m3]
	Kotłownia	41,4	103,5
	SUMA=	41,4	103,5

2*Dn 28 mm
2*Dn 25 mm
2*Dn 25 mm
2*Dn 25 mm
2*Dn 25 mm
WENTYLACJA WYWIEWNA 14*14 cm
KOCIOŁ NA GAZ KONDESACYJNY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY WRAZ Z ZESPOŁEM ZABEZPIECZAJĄCYM O MOCY 32 kW
PRZEWÓD SPALINOWY O WYM fi 130 mm WYS. 6 m
REDUKKCJA 40/25 mm
KANAŁ NAWIEWNY Ø 200 mm
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
150
250
RURA STAL 2*Dn 32 mm
PROJEKTOWANA RURA STALOWA BEZ SZWU Dn 25 mm GAZOWA Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM KULOWYM
ISTN. INSTALACJA GAZOWA Dn 40 mm Z RUR STALOWYCH
ROZDZIELACZ C.O.
2*Dn 20 mm
2*18 mm
2*Dn 20 mm
2*Dn 20 mm
2*Dn 16 mm
2*Dn 20 mm
1
2
3
4
5
6
7
8