

## Protokół Nr 1/1/2010

### Pomiar zrozumiałości mowy

1. Zleceniodawca	Politechnika Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie
2. Miejsce badań	Dom Studenta Alchemik ul. Poznańska 2B
3. Przyrząd pomiarowy	CNBCP GOLDLINE BOX500
4. Data pomiaru	09.11.2010
5. Orzeczenie	<u>zrozumiałość mowy zgodna z projektem, dla obiektu zagospodarowanego</u>

Lp	Lokalizacja pomiaru	Natężenie dźwięku		Wsp. Zrozumiałości Mowy STI	
		Poziom szumu (dB)	Sygnał testowy (dB)	wart. minimalna	wartość mierzona
	Piwnica B				
1	Pomieszczenie 10	max 65	82	0,6	0,63
2	Korytarz	max 65	82	0,6	0,6
3	Korytarz	max 65	81	0,6	0,6
4	Korytarz	max 65	83	0,6	0,59
	Parter				
12	Pomieszczenie 11	max 65	82	0,6	0,64
13	Pomieszczenie 12	max 65	82	0,6	0,61
14	Pomieszczenie 13	max 65	82	0,6	0,62
15	Pomieszczenie 14	max 65	81	0,6	0,68
16	Siłownia	max 65	80	0,6	0,61
17	Siłownia	max 65	84	0,6	0,63
18	Pomieszczenie 7	max 65	82	0,6	0,63
19	Korytarz A	max 65	84	0,6	0,59
20	Korytarz A	max 65	81	0,6	0,59
21	Kuchnia Pokoi Gośc. 4-6	max 65	80	0,6	0,6
22	Pokój Gościenny 4	max 65	81	0,6	0,61
23	Pokój Gościenny 5	max 65	82	0,6	0,62
24	Pokój Gościenny 6	max 65	81	0,6	0,62
25	Kuchnia Pokoi Gośc. 1-3	max 65	83	0,6	0,63
26	Pokój Gościenny 1	max 65	84	0,6	0,62
27	Pokój Gościenny 2	max 65	83	0,6	0,53
28	Pokój Gościenny 3	max 65	82	0,6	0,65
29	Kuchnia Pokoi 59-60	max 65	85	0,6	0,61
30	Pokój 59	max 65	81	0,6	0,62
31	Pokój 60	max 65	83	0,6	0,62
32	Kuchnia Pokoi 56-58	max 65	84	0,6	0,6
33	Pokój 56	max 65	83	0,6	0,63
34	Pokój 57	max 65	82	0,6	0,61
35	Pokój 58	max 65	81	0,6	0,61
36	Kuchnia Pokoi 54-55	max 65	83	0,6	0,63
37	Pokój 54	max 65	84	0,6	0,6
38	Pokój 55	max 65	83	0,6	0,61
39	Kuchnia Pokoi 52-53	max 65	82	0,6	0,68

40	Pokój 52	max 65	82	0,6	0,61
41	Pokój 53	max 65	83	0,6	0,63
42	Przedśionek 1-2	max 65	81	0,6	0,63
43	Pokój 1	max 65	83	0,6	0,65
44	Pokój 2	max 65	84	0,6	0,61
45	Kuchnia 3-4	max 65	83	0,6	0,68
46	Pokój 3	max 65	82	0,6	0,61
47	Pokój 4	max 65	85	0,6	0,63
48	Kuchnia 5-7	max 65	81	0,6	0,63
49	Pokój 5	max 65	83	0,6	0,59
50	Pokój 6	max 65	84	0,6	0,59
51	Pokój 7	max 65	83	0,6	0,6
52	Kuchnia 8-10	max 65	82	0,6	0,61
53	Pokój 8	max 65	81	0,6	0,62
54	Pokój 9	max 65	83	0,6	0,62
55	Pokój 10	max 65	80	0,6	0,63
56	Kuchnia 11-12	max 65	80	0,6	0,62
57	Pokój 11	max 65	81	0,6	0,63
58	Pokój 12	max 65	82	0,6	0,61
59	Korytarz C	max 65	80	0,6	0,53
60	Korytarz C	max 65	80	0,6	0,55
<b>I Piętro</b>					
61	Kuchnia Pokoi 88-89	max 65	82	0,6	0,61
62	Pokój 88	max 65	82	0,6	0,61
63	Pokój 89	max 65	82	0,6	0,62
64	Kuchnia 90-92	max 65	81	0,6	0,61
65	Pokój 90	max 65	80	0,6	0,68
66	Pokój 91	max 65	84	0,6	0,63
67	Pokój 92	max 65	82	0,6	0,58
68	Kuchnia Pokoi 93-95	max 65	84	0,6	0,64
69	Pokój 93	max 65	81	0,6	0,61
70	Pokój 94	max 65	80	0,6	0,6
71	Pokój 95	max 65	81	0,6	0,61
72	Kuchnia Pokoi 96-98	max 65	82	0,6	0,62
73	Pokój 96	max 65	81	0,6	0,62
74	Pokój 97	max 65	83	0,6	0,63
75	Pokój 98	max 65	84	0,6	0,62
76	Przedpokój 99-100	max 65	83	0,6	0,62
77	Pokój 99	max 65	82	0,6	0,62
78	Pokój 100	max 65	85	0,6	0,61
79	Korytarz A	max 65	81	0,6	0,58
80	Korytarz A	max 65	83	0,6	0,57
81	Kuchnia Pokoi 61-62	max 65	84	0,6	0,62
82	Pokój 61	max 65	83	0,6	0,64
83	Pokój 62	max 65	82	0,6	0,64
84	Kuchnia Pokoi 63-65	max 65	81	0,6	0,61
85	Pokój 63	max 65	83	0,6	0,65
86	Pokój 64	max 65	84	0,6	0,66
87	Pokój 65	max 65	80	0,6	0,62
88	Kuchnia Pokoi 66-67	max 65	83	0,6	0,64
89	Pokój 66	max 65	82	0,6	0,65
90	Pokój 67	max 65	82	0,6	0,61
91	Kuchnia Pokoi 68-69	max 65	83	0,6	0,6

92	Pokój 68	max 65	81	0,6	0,65
93	Pokój 69	max 65	83	0,6	0,58
94	Przedpokój 13-14	max 65	84	0,6	0,61
95	Pokój 13	max 65	83	0,6	0,6
96	Pokój 14	max 65	82	0,6	0,63
97	Kuchnia Pokoi 15-17	max 65	85	0,6	0,64
98	Pokój 15	max 65	81	0,6	0,61
99	Pokój 16	max 65	83	0,6	0,62
100	Pokój 17	max 65	84	0,6	0,63
101	Kuchnia Pokoi 18-20	max 65	83	0,6	0,62
102	Pokój 18	max 65	82	0,6	0,6
103	Pokój 19	max 65	81	0,6	0,65
104	Pokój 20	max 65	83	0,6	0,62
105	Kuchnia Pokoi 21-23	max 65	80	0,6	0,69
106	Pokój 21	max 65	80	0,6	0,63
107	Pokój 22	max 65	81	0,6	0,62
108	Pokój 23	max 65	82	0,6	0,64
109	Kuchnia Pokoi 24-25	max 65	82	0,6	0,64
110	Pokój 24	max 65	80	0,6	0,61
111	Pokój 25	max 65	80	0,6	0,65
112	Pokój 26	max 65	80	0,6	0,66
113	Korytarz C	max 65	85	0,6	0,56
114	Korytarz C	max 65	84	0,6	0,57
<b>II Piętro</b>					
115	Kuchnia Pokoi 101-102	max 65	82	0,6	0,69
116	Pokój 101	max 65	82	0,6	0,63
117	Pokój 102	max 65	82	0,6	0,62
118	Kuchnia 103-105	max 65	81	0,6	0,64
119	Pokój 103	max 65	80	0,6	0,64
120	Pokój 104	max 65	84	0,6	0,61
121	Pokój 105	max 65	82	0,6	0,65
122	Kuchnia Pokoi 106-108	max 65	84	0,6	0,66
123	Pokój 106	max 65	81	0,6	0,62
124	Pokój 107	max 65	80	0,6	0,64
125	Pokój 108	max 65	81	0,6	0,65
126	Kuchnia Pokoi 109-111	max 65	82	0,6	0,61
127	Pokój 109	max 65	81	0,6	0,6
128	Pokój 110	max 65	83	0,6	0,65
129	Pokój 111	max 65	84	0,6	0,58
130	Przedpokój 112-113	max 65	83	0,6	0,61
131	Pokój 112	max 65	82	0,6	0,6
132	Pokój 113	max 65	85	0,6	0,63
133	Korytarz A	max 65	81	0,6	0,55
134	Korytarz A	max 65	83	0,6	0,56
135	Kuchnia Pokoi 70-71	max 65	84	0,6	0,62
136	Pokój 70	max 65	83	0,6	0,62
137	Pokój 71	max 65	82	0,6	0,63
138	Kuchnia Pokoi 72-74	max 65	81	0,6	0,66
139	Pokój 72	max 65	83	0,6	0,61
140	Pokój 73	max 65	82	0,6	0,64
141	Pokój 74	max 65	84	0,6	0,62
142	Kuchnia Pokoi 75-76	max 65	83	0,6	0,61
143	Pokój 75	max 65	82	0,6	0,64

144	Pokój 76	max 65	82	0,6	0,66
145	Kuchnia Pokoi 77-78	max 65	83	0,6	0,61
146	Pokój 77	max 65	81	0,6	0,62
147	Pokój 78	max 65	83	0,6	0,65
148	Przedpokój 26-27	max 65	84	0,6	0,62
149	Pokój 26	max 65	83	0,6	0,64
150	Pokój 27	max 65	82	0,6	0,6
151	Kuchnia Pokoi 28-30	max 65	85	0,6	0,63
152	Pokój 28	max 65	81	0,6	0,64
153	Pokój 29	max 65	83	0,6	0,61
154	Pokój 30	max 65	84	0,6	0,6
155	Kuchnia Pokoi 31-33	max 65	83	0,6	0,62
156	Pokój 31	max 65	82	0,6	0,62
157	Pokój 32	max 65	81	0,6	0,63
158	Pokój 33	max 65	83	0,6	0,66
159	Kuchnia Pokoi 34-36	max 65	80	0,6	0,61
160	Pokój 34	max 65	80	0,6	0,64
161	Pokój 35	max 65	80	0,6	0,62
162	Pokój 36	max 65	81	0,6	0,61
163	Kuchnia Pokoi 37-38	max 65	82	0,6	0,64
164	Pokój 37	max 65	80	0,6	0,66
165	Pokój 38	max 65	84	0,6	0,61
166	Pokój 39	max 65	80	0,6	0,63
167	Korytarz C	max 65	85	0,6	0,56
168	Korytarz C	max 65	84	0,6	0,52
<b>III Piętro</b>					
169	Kuchnia Pokoi 114-118	max 65	82	0,6	0,58
170	Pokój 114	max 65	82	0,6	0,61
171	Pokój 115	max 65	82	0,6	0,62
172	Pokój 116	max 65	81	0,6	0,63
173	Pokój 117	max 65	80	0,6	0,69
174	Pokój 118	max 65	84	0,6	0,63
175	Holl Pokoi 114-118	max 65	82	0,6	0,6
176	Kuchnia Pokoi 119-121	max 65	84	0,6	0,62
177	Pokój 119	max 65	81	0,6	0,61
178	Pokój 120	max 65	80	0,6	0,6
179	Pokój 121	max 65	81	0,6	0,61
180	Kuchnia Pokoi 122-124	max 65	82	0,6	0,62
181	Pokój 122	max 65	81	0,6	0,6
182	Pokój 123	max 65	83	0,6	0,62
183	Pokój 124	max 65	84	0,6	0,62
184	Przedpokój 125-126	max 65	83	0,6	0,63
185	Pokój 125	max 65	82	0,6	0,66
186	Pokój 126	max 65	85	0,6	0,61
187	Korytarz A	max 65	81	0,6	0,55
188	Korytarz A	max 65	83	0,6	0,57
189	Kuchnia Pokoi 79-82	max 65	84	0,6	0,61
190	Pokój 79	max 65	83	0,6	0,64
191	Pokój 80	max 65	82	0,6	0,66
192	Pokój 81	max 65	81	0,6	0,61
193	Pokój 82	max 65	83	0,6	0,62
194	Holl Pokoi 79-82	max 65	81	0,6	0,65
195	Kuchnia Pokoi 83-87	max 65	84	0,6	0,62

196	Pokój 83	max 65	83	0,6	0,64
197	Pokój 84	max 65	82	0,6	0,6
198	Pokój 85	max 65	82	0,6	0,63
199	Pokój 86	max 65	83	0,6	0,6
200	Pokój 87	max 65	81	0,6	0,62
201	Holl Pokoi 83-87	max 65	83	0,6	0,62
202	Przedpokój 39-40	max 65	84	0,6	0,63
203	Pokój 39	max 65	83	0,6	0,66
204	Pokój 40	max 65	82	0,6	0,61
205	Kuchnia Pokoi 41-43	max 65	85	0,6	0,64
206	Pokój 41	max 65	81	0,6	0,62
207	Pokój 42	max 65	83	0,6	0,61
208	Pokój 43	max 65	84	0,6	0,64
209	Kuchnia Pokoi 44-46	max 65	83	0,6	0,66
210	Pokój 44	max 65	82	0,6	0,61
211	Pokój 45	max 65	81	0,6	0,62
212	Pokój 46	max 65	83	0,6	0,65
213	Kuchnia Pokoi 47-51	max 65	80	0,6	0,62
214	Pokój 47	max 65	80	0,6	0,64
215	Pokój 48	max 65	83	0,6	0,6
216	Pokój 49	max 65	81	0,6	0,63
217	Pokój 50	max 65	82	0,6	0,64
218	Pokój 51	max 65	80	0,6	0,61
219	Holl Pokoi 47-51	max 65	84	0,6	0,64
220	Korytarz C	max 65	85	0,6	0,58
221	Korytarz C	max 65	84	0,6	0,53
<b>Klatka Schodowa A</b>					
222	Parter	max 65	80	0,6	0,49
223	I Piętro	max 65	80	0,6	0,5
224	II Piętro	max 65	81	0,6	0,54
225	III Piętro	max 65	82	0,6	0,59
<b>Klatka Schodowa B</b>					
226	Parter	max 65	84	0,6	0,6
227	I Piętro	max 65	81	0,6	0,57
228	II Piętro	max 65	80	0,6	0,57
229	III Piętro	max 65	80	0,6	0,55
<b>Klatka Schodowa C</b>					
230	Parter	max 65	82	0,6	0,51
231	I Piętro	max 65	82	0,6	0,55
232	II Piętro	max 65	83	0,6	0,56
233	III Piętro	max 65	81	0,6	0,54

Przeprowadził

MAXTEL SP. Z O.O.  
Kierownik Robót

Marcin Sliwiński