

Klisino dnia: 2023-07-17

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Klisino 100 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"** – znak sprawy 7/2023.

Zamawiający, **Dom Pomocy Społecznej w Klisinie**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ")

Dotyczy zadania nr 2 Wykonanie instalacji powietrznych pomp ciepła w DPS w Klisinie

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby temperatura wody grzewczej jaką ma osiągnąć pompa ciepła na zasilaniu $t_{z} \geq 60^{\circ}\text{C}$ uwzględniała również moc grzałki elektrycznej zgodnie z wymogami dla mocy cieplnej urządzenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania urządzenia zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i opisem SWZ. Minimalna moc grzewcza 16kW przy temp. zew. -15°C . Moc grzewcza jaką osiąga pompa ciepła wraz z grzałką rezerwową lecz nie mniej niż stosunek udziału 70% sprężarka, 30% mocy grzewczej grzałka elektryczna.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pompy ciepła o mocy około 15kW?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga zastosowania urządzenia zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i opisem SWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie pomp ciepła o mocy akustycznej jednostki zewnętrznej na poziomie $< +76\text{dB}$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na pompę ciepła o mocy akustycznej jednostki zewnętrznej na poziomie $< +76\text{dB}$. Zamawiający wymaga zastosowania urządzenia zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i opisem SWZ.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza zastosowani pompy ciepła typu mono blok bez jednostki wewnętrznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga zastosowania urządzenia zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i opisem SWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o informację czy jeżeli moc na zasilaniu zostanie osiągnięty założoną temperaturze $t_z \leq 60^\circ\text{C}$ to może Wykonawca zastosować mniejszą grzałkę elektryczną o mocy np.: 7kW?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga zastosowania urządzenia zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i opisem SWZ.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

Zamawiający

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel