

Malanów dnia: 2024-07-30

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb SP w Malanowie

Numer referencyjny: RI.271.7.2024.WS

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Malanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę zakresu pracy kabla AC na zakres -30C do +50C?
(maksymalna temperatura żyły 70C)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1. Dopuszcza się kable AC, z zakresem temperatury pracy od -35st. do +70st.

Zamawiający