



**POLSKI
ŁĄD**

Rządowy Fundusz Polski Łą – Program Inwestycji Strategicznych

ZP.271.1.16.2023.DM

Kędzierzyn-Koźle, dnia 21.03.2023r.

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wymiana i unifikacja oświetlenia miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu Polski Łą: "Program Inwestycji Strategicznych".**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. - dalej ustawa Pzp*) odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach: Zestaw 4- 17.03.2023r., Zestaw 5-17.03.2023r. w następującym zakresie:

Zestaw pytań nr 4 z dnia 17.03.2023r.

1. Czy Zamawiający wymaga od słupów parkowych określonego wyglądu czy zdobień? Jeśli tak to czy Zamawiający przedstawi przykład graficzny takiego słupa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga standardowych cylindryczno-stożkowych słupów parkowych.

2. Czy w przypadku wymiany samych opraw Zamawiający oczekuje wymiany również wysięgnika oraz osprzętu (złącze IZK, przewód zasilający)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że elementy wskazane w pytaniu nie wchodzą w zakres wymiany samej oprawy.

3. W ramach OPZ w Rozdziale II pkt ust. 2 pkt 4 Zamawiający oczekuje montażu nowych gniazd wraz z zabezpieczeniami IZK w przypadku wymiany słupa, na którym znajduje się gniazdo do zasilania iluminacji świątecznej. Czy Zamawiający potrafi podać ilość słupów przeznaczonych do wymiany, na których znajdują się wspomniane gniazda, szacunkową lub dokładną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że gniazda do zasilania iluminacji świątecznych znajdują się na 22 słupach oświetleniowych.

4. Czy wszystkie wymieniane słupy zasilane są z linii kablowej ziemnej? Jeśli nie to jaki procent zasilany jest linią napowietrzną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie wymieniane słupy zasilane są z linii kablowej ziemnej.

5. Czy Zamawiający może podać ile opraw zasilanych jest z linii napowietrznej w przypadkach, w których oczekuje wymiany samych opraw?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na słupach sieci napowietrznej, w których oczekuje wymiany samych opraw, znajduje się 1636 opraw.

Zestaw pytań nr 5 z dnia 17.03.2023r.

1. W razie uszkodzenia/awarii oprawy w trakcie trwania gwarancji /rękojmi czy obowiązkiem Wykonawcy będzie wymiana uszkodzonej oprawy (bądź części) przez jej udostępnienie bądź dostarczenie Zamawiającemu, czy może obowiązkiem

Wykonawcy będzie wymiana uszkodzonej oprawy (bądź części) przez jej demontaż i ponowny montaż wymienionej oprawy?

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy jest wymiana oprawy na sprawną lub jej naprawa bezpośrednio na stanowisku słupowym.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi oraz zmiany jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający

Daniel Bul

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/