

Pilchowice dnia: 2021-05-06

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: **04/ZP/2021/K**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach"** – znak sprawy **04/ZP/2021/K**.

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Inwestor wskazuje na konieczność wykonania okładzin podłogowych z płytek gresowych. Proszę o informację czy dopuszczalne jest zastosowanie innego rodzaju płytek podłogowych.

Pytanie nr 2

w związku z planem sporządzenia oferty na Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach zwracam się z zapytaniem o punkt 25 przedmiaru "płytki gresowe szare":

czy macie Państwo bardziej szczegółowe oczekiwania co do jakości , konkretnego koloru, wzoru lub producenta płytek, czy pozostaje to w kwestii wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie płytek ceramicznych przeznaczonych przez ich producenta na posadzki w pomieszczeniach wewnętrznych.

Zamawiający oczekuje doboru płytek w kolorystyce zbliżonej do płytek podłogowych biało-czarnych ułożonych w szpitalu w klatkach schodowych. Płytki powinny być z jednej kolekcji, jednego producenta i o jednakowym wymiarze. Płytki nie mogą być w połysku, dopuszczalny półmat lub mat. Cokolik w kolorze czarnym o wysokości 1/3 płytki . Płytki kwadratowe o wymiarze ok. 30cm z tolerancją +5cm, - 2cm. Układ płytek w karo.

Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie ww. asortymentu przed jego zakupem

Zamawiający

Dyrektor Szpitala