


UWAGI

1. Sposób montażu elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej zgodnie z wytycznymi producenta wybranego urządzenia.
2. Wysokość montażu przyborów dostosować do armatury wybranej przez inwestora.
3. Dobór pompy głębinowej należy wykonać zgodnie z parametrami podanymi w opisie technicznym. Montować zgodnie z instrukcją producenta.
4. Przewody wody zimnej oraz ciepłej wielowarstwowe z materiału PE-Xc-Al-PE.
5. Przy prowadzeniu instalacji w posadzce w łazience oraz wiatrołapie uwzględnić lokalizację mat ogrzewania podłogowego.
6. Na wodzie zimnej po wejściu do budynku zamontować kolejno: zawór zwrotny dn25, zawór odcinający dn25, wodomierz Q2,5m³/h, zawór odcinający dn25, filtr siatkowy 1", zawór antyskażenowy EA dn20, zawór odcinający dn25, zbiornik hydroforowy z zaworem odcinającym i manometrem.

 MICHASPROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE		Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś ul. Pogodna 11a, 57-350 Kudowa-Zdrój e-mail: biuro@michasprojekt.pl tel.: +48 603 949 748 NIP: 883-119-83-74, REGON: 020261222	
TEMAT:	BUDOWA KANCELARII LEŚNICTW WALISZÓW I ŻELAZNO		STADIUM: PT
LOKALIZACJA:	dz. nr 501/2 (AM-3), obr. Stary Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka	SKALA: 1:50	12 2021
INWESTOR:	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE, LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BYSTRZYCA KŁODZKA UL. MIĘDZYLEŚNA 3, 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:	mgr inż. Renata Michaś upr. NBGP V-7342/3/8/97	PODPIS:	
NAZWA RYSUNKU:	AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ		IS4