



- UWAGI:
- Pokrycie dachu z blachy na rąbek stojący,
 - R1 – rura metalowa Ø125 – system GALECO STAL;
 - R2 – rura spustowa metalowa Ø100 – system GALECO STAL;
 - R3 – barierka przeciwnięgowa do blach na rąbek stojący firmy RUUKKI lub równoważna w kolorze pokrycia dachu,
 - Pion odpowietrzający ks – PCV110m wyprowadzony min. 50 cm ponad połac dachu
 - Rysunek czytać wraz z opisem,
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

LEGENDA					
		Zwoły odgromowe i przewody odprowadzające – drut FeZn Ø8 mm			
		Złącze skrócone			
		Złącze kontrolne nr 1			
		Iglica odgromowa – drut FeZn Ø8 mm; h=0,5m			
		Uziom fundamentowy RS100 – płaskownik FeZn 4x25mm			
UWAGI					
<p>1. Ochronę odgromową zewnętrzną wykonać w klasie IV zgodnie z normą PN-86/E-05003-01.</p> <p>2. Zwoły poziome, pionowe i przewody odprowadzające do złącz kontrolnych Kz1-Kz4 wykonać drutem FeZn Ø8mm</p> <p>3. Metalowe elementy usytuowane na dachu (obrobki blacharskie, rynny, drobinki itp.) połączyć odpowiednimi złączkami z siatką zwodów poziomych</p> <p>4. Instalację uziemienia wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364</p> <p>5. Zbudować uziom fundamentowy z płaskownika FeZn 30x4mm, który należy zamontować w wykopie fundamentu przed zalaniem betonem. Wartość rezystencji uziemienia nie większ niż 100. Wypuścić do Kz i GSW wykonać płaskownikiem FeZn 25x4mm i połączyć z płaskownikiem uziemienia za pomocą spawania.</p> <p>6. Złącze kontrolne Kz zamontować na poziomie terenu.</p> <p>7. Po zakończeniu prac wykonać paszport urzędzenie piorunochronnego i sporządzić protokół pomiarów zgodnie z normą PN-HD 60364-6.</p>					

PROJEKTANT					
INST. ELEKTR.					
MARIAN GORZKOWSKI, NR UPR. 330/DOŚ/14					
PODPIS					
NAZWA PROJEKTU					BUDOWA SAMODZIELNEJ PODWOJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZACĄ					
TOMASZ MUSIELAK, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ					
e-mail: mtmprojekt@wp.pl , tel. 508-184-034, 535-656-311					
MTM PROJEKT					

TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	SKALA 1:100	RYS. NR IE-2	DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU 15.12.2022	s.36
---------------	-----------------------------------	-------------	--------------	--------------------------------------	------