



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A**

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/>

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.1.2023

Dąbrowa, dnia 2 marca 2023r.

PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że w dniu 2 marca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

1. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną w konstrukcji drogi grubości 6 cm należy wykonać z mieszanki mastykowo – grysowej SMA 5, SMA 8 lub SMA 11. Zgodnie z doświadczeniem i wiedzą techniczną wykonawcy maksymalna grubość warstwy nie powinna przekraczać 4-krotności wymiaru maksymalnego ziarna kruszywa wchodzącego w skład mieszanki, z której dana warstwa jest wykonana. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może prowadzić do powstawania nadmiernych odkształceń plastycznych, a co za tym idzie słabej stabilności wykonanej warstwy – koleinowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną grubości 6 cm należy wykonać z mieszanki mastykowo – grysowej SMA 8.