

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb SP w Malanowie

Numer referencyjny: RI.271.7.2024.WS

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Malanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

1. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie: 9. Ogrodzenie. Zamawiający wymaga w ramach zadania wykonanie wokół stołów instalacji fotowoltaicznej ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 180cm wraz z bramą wjazdową 5m i furtką 1,2m. Parametry ogrodzenia (łącznie długość ogrodzenia 150m): - słupki stalowe powlekane 6x4x200cm 9. w zapytaniu są podane słupki 60x40 dł.200cm te słupki do tej wysokości ogrodzenia będą za krótkie czy takie miały być? minimalna długość słupka 6x4x260

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1. Minimalna długość słupka powinna wynosić 2,6m. Na platformie został zamieszczony poprawny przedmiar robót, kosztorys ofertowy (ślepy) oraz PFU.

Zamawiający