

**Gmina Szczerców**

ul. Pułaskiego 8

97-420 Szczerców

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Remont targowicy w Szczercowie.

Numer referencyjny: RI.3.7013.3.1.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Szczerców**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy punktu 24 i 26 przedmiotu robót Czy stabilizację można wykonać na miejscu metodą in situ .

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Stabilizację należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną z dowozem z wytwórni po wcześniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego recepty mieszanki C1,5/2.

Zamawiający

Marek Kowal