



**Zduńskowolski Szpital
Powiatowy Sp. z o.o.**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Zduńska Wola dnia: 2022-02-03

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 824 4147
email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii na Oddział Pediatrii oraz oddymianie klatki schodowej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o."** – znak sprawy **ZSP.ZP.261.1.2022.**

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

1. Wymagania dot. wykazu robót wydają się nie współmierne co do zakresu zamówienia, nie mniej jednak w celu zwiększenia konkurencyjności, zwracamy się z prośbą o zmianę treści SWZ w zakresie wydłużenia okresu realizowanych budów tj. z ostatnich 5 lat na 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 4 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków w funkcjonującym obiekcie służby zdrowia z ciągłą obsługą pacjentów o wartości co najmniej 1.300.000,00.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Warunek jest współmierny co do zakresu zamówienia.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

2. Proszę o sprawdzenie czy Zamawiający dołączył odpowiednią dokumentację projektową do przetargu? W załączniku mamy projekt na: Przebudowa pomieszczeń Laboratorium Analitycznego na Pododdział Ginekologii – instalacje wod-kan. c-o, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych.

Odp.: Zamawiający poprawia błędnie załączoną dokumentację techniczną i umieszcza właściwy plik po nazwę „Dokumentacja projektowa poprawiona”.

3. Proszę o sprawdzenie czy zamawiający dołączył odpowiedni ślepy kosztorys na roboty sanitarne?

Odp.: Załączony przedmiar na roboty sanitarne jest zgodny z poprawioną dokumentacją techniczną.

4. Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie instalacji CO z rur typu PEX/ALU/PEX albo z systemowych zaciskanych rur stalowych zamiast zaprojektowanych rur stalowych spawanych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SWZ i jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający
PREZES ZARZĄDU
.....
Małgorzata Majer