

Malanów dnia: 2024-05-24

Gmina Malanów

ul. Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak sprawy: RI.271.5.2024.WS

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „**Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna**” – znak sprawy **RI.271.5.2024.WS**
Zamawiający, Gmina Malanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

1. Branża elektryczna- na rysunku boiska jako kabel zasilający jest YKY 3x1,5, natomiast w dokumentacji na stronie 15 kabel YKY 6x2x0,8 mm- który jest prawidłowy
2. Urządzenia placu zabaw:
 - a) Czy jako deski w ławce z oparciem można zastosować taki sam materiał jak w deskach bez oparcia- czyli deski sosnowe ?
 - b) Czy Zamawiający w huśtawce łańcuchowej dopuści zastosowanie rur stalowych fi 100 (możliwość utrzymania większych obciążeń i stabilności urządzenia) ?
 - c) Czy Zamawiający dopuści w karuzeli tarczowej zastosowanie płyty HPL (zwiększona wytrzymałość) ?
 - d) Czy Zamawiający dopuści wykonanie tablicy regulaminowej z materiału DIBOND?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Branża elektryczna:

Przyjąć kabel zasilający YKY 3x1,5mm.

Ad. 2. Urządzenia placu zabaw:

- a) Można zastosować deski sosnowe.
- b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych Ø100.
- c) Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty HPL w karuzeli tarczowej.
- d) Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty DIBOND w tablicy regulaminowej.

Zamawiający