



- CSP Centrala POLON 4200
- ZSP Zasilacz ZSP
- ROP-4001M Przycisk ROP-4001M
- DOR-4043 Optyczna czujka dymu DOR-4043
- WZ-31 Wskaźnik zadziałania WZ-31
- YnTKSYekw 1x2x0,8 YnTKSYekw 1x2x0,8
- Linia / element na linii

 <div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz</div>		
Inwestor:	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz	
	Branża:	SSP
Temat:	Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy	Data: 10.09.2019
Rysunek:	SSP- Rozmieszczenie elementów detekcyjnych- parter	Faza: PBW
Projektował:	Mieczysław Basiński	Nr zlecenia: 05/2019
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Gośka Upr. WBPP-NB-7210/125/82, UAN-KZ-7210/205/89	Skala: 1:100
		Nr. rys. 03