

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.34.2025.RM

Kędzierzyn-Koźle, 26.05.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

zainteresowani udziałem w postępowaniu

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu (etap III - parter)"

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 oraz art. 286 ust. 1, 7 i 9 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm. – zwana dalej ustawą pzp*) – odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22.05.2025 r. oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ jak wynika z udzielonej odpowiedzi:

Zestaw pytań (pytanie) nr 3 z dnia 22.05.2025 r.

Pytanie nr 1

W zakresie podstawowym przy podłączeniu do jednostki zewnętrznej 61,5kW ośmiu jednostek wewnętrznych układ nie uruchomi się ze względu na niespełnienie minimalnej wydajności sumy jednostek wewnętrznych. Wydajność ta musi wynosić minimum 50% wydajności jednostki zewnętrznej. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zmianę zakresu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zmiany zakresu zamówienia opcjonalnego.

Do zakresu zamówienia podstawowego włączono pomieszczenia nr 1.07, 1.09 oraz 1.32, tym samym wyłączając wyżej wymienione pomieszczenia z zakresu zamówienia opcjonalnego.

Powyższa zmiana została ujęta w zamieszczanych na stronie prowadzonego postępowania plikach pn.

1) „SWZ ZP.271.1.34.2025 - akt. 26.5.25” (*zmiana w Rozdziale 3 PKT 3.1. lit. B ust. 1 i lit. C ust. 1, oraz Rozdziale 6 PKT 6.1 SWZ*)

2) „PPU - akt. 26.5.25” (*zmiana w § 1 ust. 2 i 3 PPU*)

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00248004/01 z dnia 26.05.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w którym dokonano modyfikacji treści pkt 4.2.2, 4.2.9 oraz 4.2.14 (zmiana zakresu zamówienia podstawowego oraz zmiana zakresu zamówienia opcjonalnego).

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia i modyfikacje, jako stanowiącą integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Daniel Bul

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/