



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYCE

11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

<https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/>

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.3.2023

Dąbrowa, dnia 28 kwietnia 2023r.

PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichowo – Gierkiny w msc. Dietrichowo”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm AC 16W zamiast AC 22W na jezdni oraz zjazdach bitumicznych?

Odpowiedź:

[Zamawiający dopuści warstwę wiążącą AC 16W](#)

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11S zamiast AC 8S na zjazdach bitumicznych?

Odpowiedź:

[Zamawiający dopuszcza na zjazdach warstwę ścieralną AC 11S](#)

Pytanie 3

Zgodnie z opisem technicznym na zjazdach należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 4 cm, zaś na przekroju jest 6 cm. Prosimy o określenie wymaganej grubości.

Odpowiedź:

[Wymagana grubość warstwy wiążącej na zjazdach ma wynosić 4 cm](#)

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 na asfalcie PMB 45/80-55?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 na asfalcie PMB 45/80-55

Pytanie 5

Czy Zamawiający potwierdza obowiązek wykonania przez Wykonawcę badań: a) pomiaru równości podłużnej - planografem b) pomiaru równości poprzecznej - profilografem c) wartości przeciwpoślizgowych – metoda punktową bądź ciągłą?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie w/w badań