

J. Kucharczyk P. Kubińska do real. 25.03.2022r. Branka

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
24-03-2022

Wpłynęło:
L.dz.

Kędzierzyn-Koźle, 2022-03-18

OSR-IUC.7012.8.2022.DK

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w miejscu

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.03.2022 r. (data wpływu 10.03.2022 r.) Nr IRE-DS.7011.1.2022.JK w sprawie wydania warunków technicznych w zakresie oświetlenia ulicznego dla zadania pn. „PT i budowa ul. Modrzewiowej”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Ulica Modrzewiowa obecnie nie jest oświetlona.
2. Miejscem zasilania może być gminna szafka oświetlenia ulicznego SOU-5352, która znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej i Jesionowej.
3. Zwiększenie obciążenia szafki SOU-5352 nie doprowadzi do przekroczenia mocy przyłączeniowej.
4. Projektowana instalacja winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
5. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy ze źródłem światła typu LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
6. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
7. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi: Daniel Kiełkiewicz

Tel. 77 40 50 386

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kiełkiewicz