

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Modernizacja systemu zasilania rezerwowego istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla Szpitala**

Numer referencyjny: ZP.3311.20.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3, MODYFIKACJA SWZ (PFU)

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „*Prosimy o szczegółowy opis awarii w polu nr 5 rozdzielni w stacji SO3.*”

Odpowiedź: Szczegóły awarii w stacji SO-3 są do uzgodnienia z Wykonawcą podczas przyszłych oględzin w nawiązaniu do projektu.

2. **Pytanie:** „*Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z zapisu o całkowitej sprawności urządzenia nie mniejszej niż 85-89%. Żaden z dostępnych na rynku zespołów prądotwórczych zasilanych silnikiem diesla nie ma tak wysokiej sprawności. Sprawność prądnicy oscyluje w okolicy 85-96% w zależności od mocy oraz producenta prądnicy, natomiast sprawność silnika oscyluje w granicach 30-35%, co uniemożliwia osiągnięcie całkowitej sprawności na poziomie 85-89%.*”

Odpowiedź: Wskazana w SWZ sprawność 85-96% dotyczy prądnicy, natomiast ogólna sprawność silnika winna być od 30%.

3. **Pytanie:** „*Prosimy o przekazanie szczegółowych danych odnośnie posiadanych zespołów prądotwórczych, które będą miały zostać zmodyfikowane (typ i model zespołu, typ i model silnika, typ i model prądnicy, typ regulatora prędkości obrotowej, jaki sterownik, jaki wyłącznik główny agregatu).*”

Odpowiedź: Zespoły prądotwórcze nie będą modyfikowane. W projekcie chodzi o nową instalację i częściowo zmodyfikowaną starą instalację, oraz o nowy zespół prądotwórczy wraz systemem SZR

i sterowania. Do ustalenia podczas wizji lokalnej.

4. **Pytanie:** „Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z zakresu dokonywania uzgodnień z zakładem energetycznym uzgodnień w zakresie dopuszczenia zespołów do synchronizacji z siecią. Takie uzgodnienia mogą trwać nawet do 6 miesięcy i zakończyć się odmową wydania warunków przez zakład energetyczny. Naszym zdaniem Inwestor przed wszczęciem postępowania powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków pracy zespołów w synchronizacji z siecią, ponieważ w przypadku braku uzyskania takowych na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie doprowadzi do zakończenia zadania.”

Odpowiedź: Urządzenie powinno posiadać funkcję autosynchronizacji z siecią dystrybutora energii.

5. **Pytanie:** „Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu mają zostać schładzane spaliny do temp. nie mniej niż 180 °C i jak ma to zostać realizowane.”

Odpowiedź: Przepisy o schładzaniu spalin odnoszą się do mobilnych jednostek prądotwórczych.

6. **Pytanie:** „Prosimy o potwierdzenie, że zespoły prądotwórcze mają być wyposażone w obudowy, pomimo ich montażu w budynku.”

Odpowiedź: Tak, mają być wyposażone w obudowy dźwiękochłonne jak co do stopnia ochrony IP do zabudowy w suchym pomieszczeniu według przepisów UN.

7. **Pytanie:** „Czy nowy zespół prądotwórczy ma zostać wykonany w obudowie kontenerowej czy wystarczającym jest obudowa zewnętrzna dźwiękochłonna?”

Odpowiedź: Obudowa zewnętrzna dźwiękochłonna będzie wystarczająca.

8. **Pytanie:** „Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymogu kompozytowego zbiornika paliwa, ponieważ zapis ten jedynie ogranicza konkurencję i wskazuje na konkretnego producenta zespołu prądotwórczego.”

Odpowiedź: Nie jest konieczne aby to był kompozytowy zbiornik paliwa.

9. **Pytanie:** „Prosimy o potwierdzenie, że strażnik mocy ma zapewnić wykorzystywanie zespołów prądotwórczych jedynie na potrzeby własne szpitala.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. **Pytanie:** „Prosimy o zamieszczenie wykazu prac niezbędnych do wykonania zadania w instalacji transformatorów.”

Odpowiedź: Warunki prac niezbędnych do wykonania zamawiający przedstawi podczas wizji lokalnej.

11. **Pytanie:** „Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie Wykonawcy jest wymiana R-1, R-2 oraz rozdzielnic w komorze SO3 na nowe.”

Odpowiedź: Warunki prac niezbędnych do wykonania zamawiający przedstawi podczas wizji lokalnej.

12. **Pytanie:** „Według schematów Zamawiający jest w posiadaniu jednego zespołu prądotwórczego, natomiast w części opisowej jest mowa o dwóch - prosimy o zweryfikowanie tej niezgodności.”

Odpowiedź: Na wyposażeniu SPWSzS w Chełmie są 3 zespoły prądotwórcze zapewniających ciągłość dostawy energii elektrycznej do wszystkich budynków szpitala.

13. **Pytanie:** „Prosimy o załączenie schematów elektrycznych w lepszej jakości celem ich weryfikacji.”

Odpowiedź: Nie posiadamy schematów elektrycznych w lepszej jakości.

14. **Pytanie:** „W PFU (pkt 2.4.1.) jest mowa o możliwości przekazania nadmiaru energii elektrycznej do sieci energetycznej. Zapis ten bardzo komplikuje wykonanie zadania oraz wydłuża termin pozyskania stosownych zgód nawet do roku, a dodatkowo Wykonawca na obecnym etapie nie ma pewności, że zakład wyda pozytywną opinię dot. takiego rozwiązania. Wnosimy o usunięcie tego zapisu i rezygnację z możliwości przekazania nadmiaru energii elektrycznej do sieci energetycznej.”

Odpowiedź: Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy modyfikuje treść załącznika na 1 do SWZ – Programu Funkcjonalno-Użytkowego poprzez usunięcie zapisu w Pkt 2.4.1: „...Wykonany układ połączeniowy powinien pod względem technicznym umożliwiać przekazywanie nadmiaru energii elektrycznej do sieci energetycznej...”. Wykonawca uzgodni z PGE współpracę agregatu z siecią, a stosowny dokument przedstawi Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.

15. **Pytanie:** „Zwracamy się z prośbą i wnioskiem o wydłużenie terminu opracowania projektu oraz uzgodnień do 120 dni oraz terminu wykonania do kolejnych 120 dni - łącznie 240 dni na realizację Umowy od dnia podpisania Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. **Pytanie:** „W PFU (pkt. 4.4.3) jest zapis o konieczności kopiowania mocy elektrycznej na potrzeby Szpitala - prosimy o szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii.”

Odpowiedź: Szczegółowe wyjaśnienie zawiera str. 37 PFU.

17. **Pytanie:** „Wnosimy o dopuszczenie szafek sterowniczych o IP mniejszych niż IP54 (np. IP30) w związku z lokalizacją zespołu wewnątrz budynku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafek sterowniczych o IP mniejszych niż IP54 (np. IP30).

18. **Pytanie:** „Wnosimy o wyjaśnienie, czy silnik dostarczanego zespołu ma być rzędowy czy w układzie V (są różne w PFU).”

Odpowiedź: Nie ma znaczenia czy silnik do dostarczanego zespołu ma być rzędowy czy w układzie V.

19. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuszcza jedynie silnik z dwustopniowym intercoolerem? Czy Zamawiający dopuści silnik z chłodnicą o jednostopniowym układzie schładzania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obydwie opcje pod warunkiem, że będą zgodne z normami polskimi i europejskimi.

20. **Pytanie:** „Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z dopuszczalnych wielkości emisji związków szkodliwych (NOx, CO), ponieważ istnieje prawdopodobieństwo konieczności zastosowania układu oczyszczania spalin SCR, który bardzo istotnie wpłynie na koszt całej inwestycji.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rezygnację z dopuszczalnych wielkości emisji związków szkodliwych (NOx, CO).

21. **Pytanie:** „Wnosimy o rezygnację z zapisu umownego, że brak przystąpienia do realizacji w terminie 7-dniowym jest podstawą do wypowiedzenia Umowy i wnosimy o zastąpienie tego zapisu terminem 21 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

22. **Pytanie:** „Wnosimy o wydłużenie umownego czasu reakcji serwisu do 48 godzin oraz terminu naprawy do 5 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. **Pytanie:** „Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie kar umownych do 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. **Pytanie:** „W związku ze złożonością projektu wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.06.2025 r. w celu umożliwienia Wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej i w następstwie dokonania prawidłowej kalkulacji oferty.”

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą ogłoszenia o zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacją SWZ nr 2 opublikowanymi na platformie postępowania w dniu 3 czerwca 2025 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/