



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

Ldz. TT/194-24/KW/24/.....



URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynęło: 22-10-2024

L.dz. 2221

Kędzierzyn – Koźle, dnia 18 października 2024

23-10-2024

A. Kuśnier / Zmacer

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji

Remontów i Eksploatacji

ul. Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej zadania budżetowego uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle – ul. Połanieckich i ul. Leona Wyczółkowskiego.

W odniesieniu do wniosku - pisma znak IRE-DS.7011.10.2024.AK z dnia 1 października 2024r. (wpływ w dn. 4 października br.) w sprawie informacji o infrastrukturze wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz określenia warunków odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Połanieckich i ul. Leona Wyczółkowskiego na działkach nr 268/1, 269/9, 289, 270 275/1, 276/1, 280, 281, 282/2, 282/8, 282/7, 288/1, 288/3, 288/4, 290/1, 291/7, 292/1, 294, 295, 296, 297/12, obręb Lenartowice – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informują j.n.:

1. W zakresie urządzeń wodociągowych:

- W pasie drogowym ul. Połanieckich (dot. odcinka drogi na działce nr 281, 282/2 i 282/8, obręb Lenartowice) – oznaczonego na załączonym planie symbolem „2KDW” występuje sieć wodociągowa o średnicy \varnothing 110 mm, która wykonana jest z rur PVC/PE (zaznaczonej na załączonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim). Wyżej wymieniona sieć wodociągowa do wysokości działki nr 282/4, obręb Lenartowice została wykonana w latach osiemdziesiątych (i na chwilę obecną nie wymaga wymiany), natomiast dalszy odcinek sieci wodociągowej do ul. Leona Wyczółkowskiego został wygnany w 2014 roku.
- W pasie drogowym ul. Leona Wyczółkowskiego oznaczonego na załączonym planie symbolem „1KDD” na odcinku od ul. Połanieckich („2KDW”) do wysokości działki nr 292, obręb Lenartowice występuje sieć wodociągowa o średnicy \varnothing 110 mm, która wykonana jest z rur PE (zaznaczonej na załączonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim). Wyżej wymieniona sieć wodociągowa została wykonana w 2014 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaprojektowania i wybudowania przedłużenia w/w istniejącej sieci wodociągowej w planowanej drodze „1KDD” do wysokości drogi zlokalizowanej na działkach nr 296 i 297/12, obręb Lenartowice.
- Natomiast w pasie drogowym ul. Leona Wyczółkowskiego („1KDD”) na odcinku od ul. Połanieckich („2KDW”) do ul. Zofii Nałkowskiej nie występują urządzenia wodociągowe. W związku z powyższym na tym odcinku drogi również zachodzi konieczność zaprojektowania i wybudowania odcinka sieci wodociągowej.
- Sieci wodociągowe należy zaprojektować z rur PEHD SDR17 PN 10 o średnicy \varnothing 110 mm.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 149.573.500

BNP Paribas
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210
58 1750 1194 0000 0000 2695 0945

ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę

www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl

- e. Dokumentację na powyższe należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych dla MWiK Kędzierzyn-Koźle”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl.

2. W zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej:

- a. W pasie drogowym ul. Połanieckich (dot. odcinka drogi na dz. nr 281, 282/2 i 282/8, obręb Lenartowice) – oznaczonego na załączonym planie symbolem „2KDW” do wysokości działki nr 282/6, obręb Lenartowice występuje sieć kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej \varnothing 160 mm, które wykonane są do granicy działek budowlanych (zaznaczonych na złączonym planie sytuacyjnym kolorem pomarańczowym). Wyżej wymienione urządzenia kanalizacji sanitarnej zostały wybudowane w 2002 roku.
- b. Natomiast w pasie drogowym ul. Leona Wyczółkowskiego oznaczonego na załączonym planie symbolem „1KDD” nie występują urządzenia kanalizacji sanitarnej.
- c. Aktualnie tylko 1 istniejący budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 290/1, obręb Lenartowice przy ul. Leona Wyczółkowskiego nie jest podłączony do urządzeń kanalizacji sanitarnej.
- d. Ze względu na brak możliwości odprowadzania ścieków bytowych w sposób grawitacyjny z nieruchomości wymienionej w pkt. 2c, proponuje się dla tej nieruchomości przewidzieć rurociąg ciśnieniowy wraz z przydomową pompownią ścieków zlokalizowaną na działce nr 290/1, obręb Lenartowice. W celu stworzenia przyszłościowej możliwości odprowadzania ścieków bytowych również z innych wydzielonych działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Leona Wyczółkowskiego proponuje się w pasie drogowym oznaczonym na załączonym planie symbolem „1KDD” zaprojektowanie i wybudowanie rurociągu tłoczego na odcinku od działki nr 275/2, obręb Lenartowice do działki nr 292 (obecnie 292/2), obręb Lenartowice z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Połanieckich („2KDW”) poprzez istniejącą studnię o rzędnych 178,94/177,29.
- e. Rurociąg tłoczny należy zaprojektować z rur PEHD SDR17 PN 10 o średnicy min. \varnothing 75 mm.

3. W zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej:

- a. W pasie drogowym ul. Połanieckich („2KDW”) oraz w ul. Leona Wyczółkowskiego („1KDD”) nie występują urządzenia kanalizacji deszczowej.
- b. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. odmawiają wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej ze względu na brak urządzeń kanalizacji deszczowej w bezpośredniej bliskości przedmiotowego obszaru.

Załącznik:

1. Plan sytuacyjno – wysokościowy z zaznaczonymi urządzeniami wodociągowymi oraz urządzeniami kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Połanieckich („2KDW”) oraz ul. Leona Wyczółkowskiego („1KDD”) - opatrzony klauzulą opiniującą – 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat

2. DT.TT. a/a.

WZ.MW.KB./AR – 116 -2024

PREZES. ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka

