

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „**Rozbudowę i przebudowę części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II - CZĘŚĆ II (stan surowy zamknięty, ściany działowe i instalacje wewnętrzne)**” – znak sprawy **Z.II.260.009.Zp.2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.02.2023 r.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 28.02.2023 i poinformował o tym fakcie Wykonawców za pośrednictwem platformy on-line, działającej pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 21.02.2023 r.

**Pytanie nr 2.** Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne jest modyfikowanie przedmiaru robót?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest modyfikowanie przedmiaru robót, który jest elementem pomocniczym.

**Pytanie nr 3.** Prosimy o potwierdzenie, że segmenty „A” ÷ „E” zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunkach branży budowlanej (np. rys. 2A) nie wchodzi w zakres przetargu. Jednocześnie wnosimy o wyraźne wskazanie na rzucie zakresu budynku wchodzącego w zakres przetargu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że segmenty „A” ÷ „E” nie wchodzi w zakres przetargu (dotyczy budynku nr 1 zgodnie z planem zagospodarowania).

**Pytanie nr 4.** Wykonawca wnosi o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ poprzez przyjęcie, że:

*„1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne fakturami częściowymi raz w miesiącu, wystawianymi zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, potwierdzonym protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót oraz fakturą końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy.”*

Zaproponowany przez Zamawiającego zapis jest niekorzystny dla samego Zamawiającego, a co za tym idzie dla finansów publicznych. Rozliczenie wynagrodzenia w drodze jednej faktur po odbiorze końcowym, a więc po wykonaniu wszystkich robót, oznacza że faktyczny ciężar ponoszenia kosztów całej inwestycji spoczywać będzie na wykonawcy. Potencjalny wykonawca zmuszony do prefinansowania inwestycji trwającej 8 miesięcy, uwzględni w wycenie oferty zwiększone koszty i ryzyka z tym związane, co przełoży się na wysokość składanych ofert. Zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia poprzez zwiększenie ilości transz wynagrodzenia w trakcie realizacji, zwiększy płynność inwestycji, a to zminimalizuje opisane ryzyko. Ponadto, przy tak niekorzystnym dla wykonawców finansowaniu inwestycji, wielu z nich nie zdecyduje się na złożenie oferty w postępowaniu, mimo iż posiadają zdolność do realizacji zamówienia. Zapisy § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowią barierę ograniczającą potencjalnym wykonawcom dostęp do zamówienia publicznego, co ogranicza konkurencję. Tymczasem zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 15.10.2019 r. w sprawie I GSK 1455/18 „Zasady p.z.p. mają zapewnić

efektywne wydatkowanie środków publicznych oraz zapewnić dostęp do zamówień publicznych podmiotom zainteresowanym i zdolnym do wykonania zamówienia publicznego”. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25.08.2017 r. w sprawie VIII SA/Wa 13/17 „Zamawiający nie może tworzyć i wprowadzać nieuzasadnionych barier ograniczających prawo oferentów do wzięcia udziału w przetargu, nie może również działać w sposób, który będzie eliminować z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców albo też stwarzać określonej grupie uprzywilejowanej pozycji”. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w załączniku nr 9 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) w §7 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne fakturami częściowymi raz na kwartał, wystawianymi zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, potwierdzonym protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót oraz fakturą końcową o wartości zamówienia minimum 20%, wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy.

**Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 23/02/2023 r.**

**Pytanie nr 5.** Zgodnie z SWZ „Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych”. Jednocześnie zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót budowlanych Poz. 15 i Poz. 16 zakładają wykonanie robót z materiałów powierzonych przez Inwestora. Prosimy o potwierdzenie, że dla wskazanych pozycji nie należy uwzględniać zakupu materiałów (styropianu).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że nie należy uwzględniać zakupu styropianu, który zostanie wykorzystany do wykonania ocieplenia posadzki poddasza.

**Pytanie nr 6.** Przedmiary robót nie uwzględniają wykonania nadproży w ścianach murowanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić i wykonać nadproża.

**Pytanie nr 7.** Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót należy wykonać murowanie ścian działowych. Jednocześnie w ścianach murowanych przewiduje się wykonanie otworów drzwiowych. Zamieszczone w dokumentacji przetargowej zestawienie stolarki drzwiowej nie określa wymiaru otworu w świetle muru. Z uwagi na fakt, że dostawa i montaż stolarki drzwiowej nie jest przedmiotem postępowania przetargowego wnosimy o uzupełnienie informacji odnośnie wymiaru otworu dla drzwi w świetle muru.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Należy zachować otwory pod montaż drzwi o następujących wymiarach:

- dla stolarki o szerokości 90 cm otwory 103 cm i należy zachować wysokość 210 cm w stanie wykończonym posadzek i po tynkach ościeży,
- dla stolarki aluminiowej do szerokości drzwi należy dodać po 18 cm i należy zachować wysokość 210 cm w stanie wykończonym posadzek i po tynkach ościeży.

**Pytanie nr 8.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót nie wchodzi murowanie kanałów wentylacyjnych. Przedmiar nie uwzględnia tego rodzaju prac.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres robót nie wchodzi murowanie kanałów wentylacyjnych.

**Pytanie nr 9.** Zgodnie z przedmiarem robót w zakres postępowania przetargowego wchodzi docieplenie szybu windy. Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac ponieważ zgodnie z zamieszczoną dokumentacją szyb windy znajdujący się w osiach 1÷5/A÷F jest szybem wewnętrznym, natomiast z rzutów poszczególnych kondygnacji (w tym również poddasza) nie wynika taki zakres prac. Prosimy o wskazanie na rysunku miejsca wykonywania robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z rysunkiem zamiennym, przekrój A-A i rzut poddasza (dotyczy klatki schodowej).

**Pytanie nr 10.** Prosimy o potwierdzenie, że tynkowanie ścian od wewnątrz szybu windowego nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że tynkowanie ścian od wewnątrz szybu windowego nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 11.** Pozycje przedmiaru robót nie uwzględniają tynkowania ościeży okiennych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić i wykonać tynki ościeży okiennych.

**Pytanie nr 12.** Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić tynkowanie ościeży okiennych w części przewidzianej pod montaż parapetu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić i wykonać tynkowanie ościeży okiennych w części przewidzianej pod montaż parapetu.

**Pytanie nr 13.** Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności tynkowania muru w zakresie ościeży drzwiowych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić i wykonać tynkowanie muru w zakresie ościeży drzwiowych.

**Pytanie nr 14.** Prosimy o informację czy należy wykonać tynkowanie sufitów i ścian powyżej sufitów podwieszanych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że powyżej sufitów podwieszanych należy wykonać tynkowanie ścian.

**Pytanie nr 15.** Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż parapetów wewnętrznych nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż parapetów wewnętrznych nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 16.** Wszystkie wykonane ściany żelbetowe nie mają wypełnionych otworów pozostałych po ściągach szalunkowych wykorzystywanych podczas betonowania ścian. Prosimy o podanie ilości oraz uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związanych z zamykaniem otworów po ściągach.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że otwory po ściągach w ilości ok. 900 należy wypełnić masami cementowymi.

**Pytanie nr 17.** Prosimy o potwierdzenie, że malowanie ścian i sufitów wewnętrznych nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że malowanie ścian i sufitów wewnętrznych nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 18.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

**Pytanie nr 19.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi instalacja c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że instalacja c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych nie wchodzi w zakres postępowania.

**Pytanie nr 20.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi rozbudowa rozdzielacza o obieg c.o. i c.t. w wymiennikowni, a odejście c.o. i c.t. na rozdzielaczu jest już istniejące. A jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi rozbudowa rozdzielacza o obieg c.o. i c.t. w wymiennikowni.

**Pytanie nr 21.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi instalacja tranzytowa rurociągów c.o. i c.t. do wymiennikowni, prowadzona w piwnicy w rurach preizolowanych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi instalacja tranzytowa rurociągów c.o. i c.t. do wymiennikowni, prowadzona w piwnicy w rurach preizolowanych.

**Pytanie nr 22.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi i głowicami termostatycznymi.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi i głowicami termostatycznymi.

**Pytanie nr 23.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż białego montażu i armatury.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż białego montażu i armatury.

**Pytanie nr 24.** Czy projektowane przewody kanalizacji sanitarnej niskosumowej, rury instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej i rury instalacji c.o. i gazów medycznych należy prowadzić po wierzchu ścian czy w brzdach.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej niskosumowej, rury instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej i rury instalacji c.o. i gazów medycznych należy prowadzić w szachtach i brzdach – niedopuszczalne jest prowadzenie po wierzchu ścian.

**Pytanie nr 25.** Jeżeli w brzdach to prosimy o uzupełnienie przedmiarów wod.-kan., c.o. i gazów medycznych o roboty budowlane t.j. bruzdy, przekucia, uzupełnienia bruzd, zamurowania itp.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** W ofercie należy uwzględnić i wycenić dodatkowe roboty t.j. bruzdy, przekucia, uzupełnienia bruzd, zamurowania itp.

**Pytanie nr 26.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi wymiana kanalizacji pod posadzkowej d = 200 mm, L = 30,2 mb i d = 160 mm, L = 59,0 mb.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania nie wchodzi wymiana kanalizacji pod posadzkowej.

**Pytanie nr 27.** Jeśli w zakres robót wchodzi wymiana kanalizacji pod posadzkowej prosimy o uzupełnienie przedmiarów i podanie ilości i rodzaju robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w zakres postępowania nie wchodzi wymiana kanalizacji pod posadzkowej.

**Pytanie nr 28.** Prosimy także o uzupełnienie przedmiarów instalacyjnych o roboty ziemne dla kanalizacji pod posadzkowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zakres prac nie obejmuje robót ziemnych.

**Pytanie nr 29.** Brak w przedmiarze robót rury ochronnej RO 250 mm, L = 3,0 m na przyłączy kanalizacji sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić i wycenić rurę ochronną RO 250 mm, L = 3,0 m na przyłączy kanalizacji sanitarnej.

**Pytanie nr 30.** Czy wykonanie maszynowni sprężonego powietrza medycznego jest przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wykonanie maszynowni sprężonego powietrza medycznego nie jest przedmiotem przetargu. Instalację sprężonego powietrza należy doprowadzić do pomieszczenia maszynowni.

**Pytanie nr 31.** Czy zaprojektowane filtry poz. 3, 4, 5 są do wyceny, gdyż filtry wstępne i dokładne są już wbudowane w sprężarkach, a ponadto filtry dokładne i węglowe są wbudowane w zaprojektowanych osuszaczach adsorpcyjnych medycznych i jedyny pożytek z tych filtrów to będą straty sprężonego powietrza na instalacji i zwiększone koszty serwisu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wykonanie instalacji nie obejmuje urządzeń sprężarkowni.

**Pytanie nr 32.** Czy zaprojektowany agregat próżni jest przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Agregat próżni nie jest przedmiotem przetargu.

**Pytanie nr 33.** Czy zestawy nadłóżkowe, mosty sufitowe są przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót. Jeśli tak, to proszę o podanie specyfikacji wyposażenia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zestawy nadłóżkowe i mosty sufitowe nie są przedmiotem przetargu.

**Pytanie nr 34.** Czy sygnalizatory zewnętrzne stanu gazów medycznych są przedmiotem przetargu? Brak w przedmiarach robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Sygnalizatory stanu gazów medycznych należy wykonać zgodnie z pozycją nr 52 – 54 Przedmiaru robót.

**Pytanie nr 35.** Czy załączony do przetargu przedmiar robót jest elementem pomocniczym, a wycenę instalacji gazów medycznych należy opracować zgodnie z Projektem wykonawczym ZUB "KONZBUD".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Przy wycenie należy uwzględnić cały zakres robót wymagany projektem w zakresie instalacji.

**Pytanie nr 36.** Proszę o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych są po stronie Inwestora, natomiast koszt robocizny serwisu instalacji gazów medycznych po stronie podwykonawcy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji, bez dostawy urządzeń wymagających serwisowania.

**Pytanie nr 37.** Prosimy o potwierdzenie, że przetarg nie obejmuje wykonania robót instalacyjnych w istniejącym budynku szpitala, za wyjątkiem włączenia do instalacji gazów medycznych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że przetarg nie obejmuje wykonania robót instalacyjnych w istniejącym budynku szpitala, za wyjątkiem podłączenia C.O. i C.W.U. do kotłowni.

**Pytanie nr 38.** Prosimy o potwierdzenie, że miejsce włączenia nowo powstającej instalacji gazów medycznych będzie istniejąca skrzynia zaworowo-metryczna.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że brak jest skrzyni zaworowo-metrycznej, a nowo powstającą instalację gazów medycznych należy włączyć do istniejących rurociągów.

**Pytanie nr 39.** Prosimy o potwierdzenie, że przetarg obejmuje dostawę i montaż punktów poboru podtynkowych, zabudowanych w puszkach z tworzywa sztucznego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że przetarg obejmuje dostawę i montaż punktów poboru podtynkowych, zabudowanych w puszkach z tworzywa sztucznego.

**Pytanie nr 40.** Prosimy o potwierdzenie, że przetarg nie obejmuje wykonania wyrzutu agregatu próżni oraz czerpni powietrza w sprężarkowni.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że zgodnie z przedmiarem robót poz. nr 38 i 39 przetarg obejmuje wykonanie wyrzutni oraz czerpni.

**Pytanie nr 41.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres instalacji elektrycznych wchodzi wyłącznie zakres uwzględniony w przedmiarze branży elektrycznej, tzn. wykonanie przewodowania i okablowania, bez dostawy i montażu urządzeń i osprzętu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres instalacji elektrycznych wchodzi wyłącznie zakres uwzględniony w przedmiarze branży elektrycznej, tzn. wykonanie przewodowania i okablowania, bez dostawy i montażu urządzeń i osprzętu.

**Pytanie nr 42.** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku, a wyłącznie instalacje elektryczne wewnętrzne.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że w zakres oferty nie wchodzi wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku lecz wyłącznie instalacje elektryczne wewnętrzne.

**Pytanie nr 43.** W zamieszczonej dokumentacji przetargowej, dla kondygnacji II piętra nie określono gdzie znajdują się sufity podwieszone. Prosimy o potwierdzenie, że sufity podwieszone projektowane są we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem klatki schodowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że wykonanie sufitów podwieszanych dotyczy wszystkich kondygnacji (kondygnacja II piętra analogiczna jak I piętra).

**Pytanie nr 44.** Prosimy o informację, czy oprzewodowanie i okablowanie instalacji elektrycznych należy wykonać, zgodnie z przedmiarem, przewodami YDY o klasie reakcji na ogień Eca, czy zgodnie z normami CPR przewodami o klasie reakcji na ogień B2ca.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Oprzewodowanie i okablowanie instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z normami CPR przewodami o klasie reakcji na ogień B2ca.

**Pytanie nr 45.** Z wyjaśnień Zamawiającego z dnia 17/02/2023 wynika, że rezygnuje on z budowy nowych źródeł zasilania dla spr. pow. medycznego i próżni, a także z projektu wykonawczego na GM wynika również że projektowana instalacja tlenu spr. pow. med. i próżni ma być włączona do istniejących rurociągów. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że poprzez wpięcie nowej instalacji tlenu, spr. pow. i próżni do rurociągów istniejących zapewnia on iż istniejące źródła zasilania posiadają wymaganą wydajność oraz spełniają aktualną normę PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że wpięcie nowej instalacji zostało określone w projekcie technicznym.

**Pytanie nr 46.** Jeśli nie posiadają one wymaganej wydajności i nie spełniają w/w normy to czy Zamawiający przewiduje rozbudowę w/w źródeł jako oddzielne postępowanie przetargowe czy też nie?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie przewiduje rozbudowy instalacji tlenu.

**Dyrektor  
SPZZOZ w Nisku**

*Paweł Tofil*

*/podpisano elektronicznie/*