

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Przebudowa pomieszczeń serwerowni i sieci komputerowej oraz dostawę urządzeń klasy UTM wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu II", nr postępowania: 26/26PN/2021, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych."** – znak sprawy 26/26PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6

1. Ile rolet antywłamaniowych w pomieszczeniu w pawilonie VIII należy uwzględnić w ofercie, jeżeli w zestawieniu stolarki podano 2 szt., a w udostępnionych przez ZM przedmiarach – 3 szt

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić 3 sztuki stolarki okiennej, odpowiednie zmiany zostaną zamieszczone w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej lub zastosował

rozwiązania polegającego na rezygnacji z montażu nowej stolarki okiennej i pozostawieniu istniejącej oraz zamurowaniu istniejących otworów okiennych od środka. Zastosowane rozwiązanie musi spełniać odpowiednie normy ognioodporności i być równoważne z rozwiązaniem przedstawionym w dokumentacji projektowej, zgodne z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną.

2. Czy demontaż grzejników w pomieszczeniu projektowanej serwerowni jest równoznaczny z ich wymianą na nowe, czy pomieszczenie ma nie mieć grzejników?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że pomieszczenia mają nie mieć grzejników. Zdemonstrowane grzejniki należy przekazać Zamawiającemu.

3. Jaka była intencja Zamawiającego skoro wymaga by sprawdzić odporność pożarową ścian i stropów, jeżeli np. z samej tylko grubości ścian wynoszącej więcej niż 42 cm w pomieszczeniu projektowanej serwerowni w pawilonie VIII wynika, że mają one wymaganą odporność ogniową REI120. Podobnie jest z pomieszczeniem w pawilonie IV. Czy Zamawiający wymagać będzie opinii rzeczoznawcy ds. p.poż. lub innej potwierdzonej przez osoby do tego uprawnione? Czy stropy istniejące w pomieszczeniach pawilonu VIII są na tyle mało nośne, że Zamawiający przewiduje montaż konstrukcji wsporczej pod serwery i ups na wysokości 10 cm powyżej poziomu istniejącego stropu? Czy inny był cel posadowienia konstrukcji na projektowanym poziomie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

4. W udostępnionych przedmiarach napisano, że do zamontowania jest podłoga techniczna na projektowanej konstrukcji stalowej pod urządzenia – UPS i serwery, o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową. Nie znalazłem w przekazanej dokumentacji dotyczącej architektury i konstrukcji nic na temat rodzaju i parametrów tej podłogi. Czy ma to być podłoga w formie blachy stalowej karbowanej zamocowanej do konstrukcji kształtowników HEB 140 i HEB 160, czy np. kratki wema?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał opinii rzeczoznawcy ds. p.poż.. lub innej potwierdzonej przez osoby do tego uprawnione. Zamawiający wymaga aby wykonane prace były zrealizowane zgodnie z warunkami umowy, specyfikacją warunków wykonania i odbioru robót, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych i Organizacyjnych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wojciech Wieczorek