

Przykład zasilania opraw – system naprzemienny.



Zasilanie opraw naprzemienne z dwóch różnych obwodów zasilania.

Zestawienie danych z projektu

Blok	Nazwa	Ilość
SIB1.1A	SIB1.1A - CEAG GuideLed SL 13011.1, 2W, IP41 (wbudowana)	48 szt.
SIB1.2A	SIB1.2A - CEAG GuideLed SL 13021.1 CG-S, 2W, IP41 (wbudowana)	86 szt.
SIB1.2B	SIB1.2B - CEAG GuideLed SL 13021.1 CG-S, 2W, IP41 (nabudowana)	32 szt.
SIB1.5B	SIB1.5B - NEXI500-CGS, 7W, IP65 (nabudowana)	12 szt.
SIB1.6	SIB1.6 - Outdoor Wall CG-S, 5W IP65 (naścienna)	15 szt.
SIB1.7	SIB1.7 - Atlantic O CG-S, 5W IP65 (nabudowana)	2 szt.
SIB1.8a	SIB1.8a - CEAG GuideLed RZ, IP40 - 30m (naścienna)	14 szt.
SIB1.8b	SIB1.8b - CEAG GuideLed RZ, IP40 - 30m (naścienna)	38 szt.
SIB1.9a	SIB1.9a - CEAG GuideLed RZ, IP40 - 30m (nastropowa wbudowana)	4 szt.
SIB1.9b	SIB1.9b - CEAG GuideLed RZ, IP40 - 30m (nastropowa wbudowana)	26 szt.
SIB1.10a	SIB1.10a - Style 22011 LED 8W, IP54 (naścienna)	1 szt.
SIB1.10b	SIB1.10b - Style 22011 LED 8W, IP54 (naścienna)	2 szt.
SIB1.12	SIB1.12 - Atlantic S CG-S, 5W IP65 (naścienna)	1 szt.
SIB1.13	Cooper Micropoint 2 CG-S, 5/2,5W IP44 (nabudowana)	16 szt.
	TO - Tablica piętrowa oświetlenia ogólnego	-
	Zakres projektu	-

Ochrona przeciwporażeniowa samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S

EE KOORDYNACJA

EE KOORDYNACJA
ADAM NALEWALSKI
ul. Antoniówki 3
05-503 Baszkówka
tel. 881 603 070

EE KOORDYNACJA

CENTRUM ONKOLOGII

nazwa:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
tytuł:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE POZIOM 0 NP–NISKI PARTER
inwestor:	CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY
branża:	Elektryczna
data:	04.2018
adres budowy:	ROMANOWSKIEJ 2 BYDGOSZCZ
faza:	PW
skala:	1:200
nr rys.:	E202

funkcja:	nazwisko:		nr uprawnień:	podpis:
kierownik:	mgr inż.	A.Nalewalski	–	
projektował:	mgr inż.	A.Kamiński	POM/0209/POOE/13	
sprawdził:	mgr inż.	L.Matusiak	POM/E/5766/02	

919 x 628