

SKU 10.3 OBW CB1/39 NXXH-J 3x2,5mm2 FE90	SKU 10.4 OBW CB1/40 NXXH-J 3x2,5mm2 FE90	SKU 11.1 OBW CB1/41 NXXH-J 3x2,5mm2 FE90	SKU 11.2 OBW CB1/42 NXXH-J 3x2,5mm2 FE90	SKU 11.3 OBW CB1/43 NXXH-J 3x2,5mm2 FE90	SKU 11.4 OBW CB1/44 NXXH-J 3x2,5mm2 FE90	SKU 12.1 OBW CB1/45 NXXH-J 3x2,5mm2 FE90	SKU 12.2 OBW CB1/46 NXXH-J 3x2,5mm2 FE90
39/1	40/1	41/1	42/1	43/1	44/1	45/1	46/1
39/2	40/2	41/2	42/2	43/2	44/2	45/2	46/2
39/3	40/3	41/3	42/3	43/3	44/3	45/3	46/3
39/4	40/4	41/4	42/4	43/4	44/4	45/4	46/4
39/5	40/5	41/5	42/5	43/5	44/5	45/5	46/5
39/6	40/6	41/6	42/6	43/6	44/6	45/6	46/6
39/7	40/7	41/7	42/7	43/7	44/7	45/7	46/7
39/8	40/8	41/8	42/8	43/8	44/8	45/8	46/8
39/9	40/9	41/9	42/9	43/9	44/9	45/9	46/9
39/10	40/10	41/10	42/10	43/10	44/10	45/10	46/10
39/11	40/11	41/11	42/11	43/11	44/11	45/11	46/11
39/12	40/12	41/12	42/12	43/12	44/12	45/12	46/12
39/13	40/13	41/13	42/13	43/13	44/13	45/13	46/13
39/14	40/14	41/14	42/14	43/14	44/14	45/14	46/14
39/15	40/15	41/15	42/15	43/15	44/15		
39/16		41/16	42/16	43/16	44/16		
39/17		41/17	42/17	43/17	44/17		
		41/18	42/18				

Nr obwodu	39	40	41	42	43	44	45	46
Ilość opraw	17	15	18	18	16	17	14	14
Kondygnacja	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1



## ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

l.p.	Nazwa	Ilość [szt.]	Uwagi
1	Cooper Micropoint 2 CG-S, 5/2,5W IP44 (nabudowana)	18	
2	SIB1.1A - CEAG GuideLed SL 13011.1, 2W, IP41 (wbudowana)	22	
3	SIB1.2A - CEAG GuideLed SL 13021.1 CG-S, 2W, IP41 (wbudowana)	51	
4	SIB1.8a - CEAG GuideLed RZ, IP40 - 30m (naścienna)	1	
5	SIB1.8b - CEAG GuideLed RZ, IP40 - 30m (naścienna)	25	
6	SIB1.9b - CEAG GuideLed RZ, IP40 - 30m (nastropowa wbudowana)	13	

Ochrona przeciwporażniowa szybkie,  
samoczynnie wyłączenie zasilania w układzie  
sielowym TN-C-S

## EE KOORDYNACJA

EE KOORDYNACJA ul. Antonówki 3  
ADAM NALEWAŁSKI 05-503 Baszkówka  
tel. 881 603 070

		nazwa:		tytuł:	
		PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLANIA EWAKUACYJNEGO		Schemat rozdzielnic CB1 OBWODY 39-46 KONDYGNACJA +1	
	inwestor:		branża:		data:
	CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY		Elektryczna		04.2018
	adres budowy:		faza:		skala: nr rys.:
	ROMANOWSKIEJ 2 BYDGOSZCZ		PW		- E306
funkcja:		nazwisko:		nr uprawnień:	
kierownik:		-		-	
projektował:		mgr inż. A.Kamiński		POM/0209/P00E/13	
sprawdził:		mgr inż. L.Matusiak		POM/IE/5766/02	
				podpis:	