

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.18.2024.DM**

Kędzierzyn-Koźle, 11.06.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:
Budowa ścieżki pieszko-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust.1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.*) odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.06.2024r. (Zestaw 4) oraz dokonuje zmian SWZ w następującym zakresie

Zestaw pytań nr 4 z dnia 07.06.2024 r.

Pytanie PW projekt elektryczny

Pytanie dotyczy rozbieżności w dokumentacji technicznej – projekt elektryczny:

1. Ilości słupów pod lampy LED:

a) PW_Opis techniczny str.19 zestawienie materiałów: 22. Słupy wg. Projektu 6m 91 szt. 23. Słupy wg. Projektu 6m + wysięgnik 1m 4 szt. 24. Słupy wg. Projektu 3,5m 2 szt. b) Z rysunków załączonych do projektu: Ark. 1.3 Słupy 6m 25 szt. Słupy 3,5m 2 szt. Ark. 2.3 Słupy 6m 49 szt. Ark. 3.3 Słupy 6m 22 szt. Razem z rysunków do projektu: Słupy 6m (?) 96 szt. Słupy 3,5m 2 szt. c) PW_Opis techniczny str. 10 Słupy i Wysięgniki napisano, że słupy mają mieć wysokość 7m a na przejściach dla pieszych 6m Proszę o podanie, jakie ilości słupów są prawidłowe i jakie wysokości słupów należy przyjąć do realizacji.

2. Ilości słupów do demontażu: a) Ark. 1.3 7 słupów do demontażu b) Dołączony przedmiar poz.18 – 5 słupów do demontażu Proszę o podanie, jakie ilości słupów do demontażu są prawidłowe.

3. Ilości opraw oświetleniowych LED: a) PW_Opis techniczny str.19 zestawienie materiałów: 12. Oprawa LED Drogowa 90W 9 szt. 13. Oprawa LED Parkowa 40W 91 szt. 14. Oprawa LED Drogowa 70W 4 szt. b) Z rysunków załączonych do projektu: Ark. 1.3 Oprawa LED Drogowa 90W 27 szt. Ark. 2.3 Oprawa LED Drogowa 90W 49 szt. Oprawa LED Drogowa 70W 4 szt. Ark. 3.3 Oprawa LED Drogowa 90W 22 szt. Razem z rysunków do projektu: Oprawa LED Drogowa 90W 98 szt. Oprawa LED Drogowa 70W 4 szt. Proszę o podanie, jakie ilości opraw LED i jakie ich moce należy przyjąć do realizacji.

Odpowiedź

Ad.1)

Słupy 6 m z oprawą 50W do oświetlenia ścieżki zaprojektowano 85 kpl.

Słupy 6 m z wysięgnikiem 1 m do oświetlenia przejść dla pieszych i oprawą 70W zaprojektowano 4 kpl.

Słupy 7 m bez wysięgnika do oświetlenia drogowego i oprawą 90W zaprojektowano 6 kpl.

Słupy 3,5 m składane do oświetlenia ścieżki i oprawą 30W zaprojektowano 2 kpl.

Dodatkowo wymiana 4 szt. opraw oświetlenia drogowego o mocy 90W na istniejących słupach.

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Ad.2)

Na ulicy Szkolnej demontaż 6 słupów i montaż nowych 6 słupów 7m z oprawą 90W. Dodatkowo oferent musi wycenić demontaż 26 kpl. słupów z oprawą od ul. Tuwima do ul. Szkolnej i ich utylizację.

Ad.3)

Oprawy o mocy 90W - 10 sztuk.

Oprawy o mocy 30W - 2 sztuki.

Oprawy o mocy 70W - 4 sztuki.

Oprawy o mocy 50W - 85 sztuk.

Powyższe odpowiedzi nie wymagają przedłużania terminu składania ofert.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia i zmiany - jako stanowiące integralną część SWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul/-/