

- pomiędzy ścianą zewn. budynku a pierwszym rzędem kostki betonowej chodnika należy zostawić szczelinę dylatacyjną szer. min. 2cm, wypełnioną piaskiem – w poziomie tej szczeliny należy zamocować listwę zakończeniową folii kubełkowej
- dopuszcza się wykorzystanie kostek brukowych i koryt odwadniających innych niż przyjęto w opracowaniu (np. koryt muldowych wibroprasowanych) pod warunkiem zachowania zakładanych rzędnych i spadków.
- wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności pomiędzy niniejszym opracowaniem a stanem rzeczywistym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem

