


Tablica TN-3



Tablica TN-3

Rozdzielnica węglowa dla aparatury modułowej instalowanej na szynach TH, wielozębdowa o pojemności min 84 moduły, stopień ochrony IP20, klasa ochronności II, prąd znamionowy min 63A, drzewiaki wyposażone w zamek z kluczykiem, listwy zaciskowe N+PE, plakiety opisowe.

istniejące wyposażenie tablicy zdemontować, istniejące odpływ przeniesić i zasilić z przebudowanej tablicy. Dobór aparatury modułowej dla przenoszonych obwodów w zakresie Wykonawcy,

Ośw. proj.
P= 240W
Gn. wtyczk.
P= 1,5kW
Gn. wtyczk.
P= 1,5kW
Gn. wtyczk.
P= 2,5kW
Wentyl. dach.
P= 70W

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH			
KONZBUD		"KONZBUD"			
ZBIGNIEW KONOPKA		inż. Zbigniew Konopka			
Inwestycja: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPIITALA POWATOWEGO W NISKU		tel.kom: 0 801 531 895 e-mail:biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl			
Adres: 37-400 NISKO, UL. KOŚCIUSZKI 1 DZIAŁKI NR EW.: 1743/1 OBREB: 0001 NISKO - MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA-181205.4 NISKO					
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO					
Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium projektu: Projekt budowlany			
Nazwa rysunku TABLICA TN-3 - SCHEMAT INSTALACJI		Skala: -----			
PROJEKTANT	Imię Nazwisko inż. Adam Hara	Nr. upraw. 22017B5/94 specjalności: instalacje w zakresie sieci i instalacji	Podpis 07 2020	Data 07 2020	Nr/R
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Rólek	PCK.0004/PO.0E/05 specjalności: instalacje w zakresie sieci i instalacji		07 2020	
DATA MODYFIKACJI		9			

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przesyłany, udzieleny lub oddany innym komunikatowi, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Sławowej. Woi

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU

Adres: 37-400 NISKO, UL. KOŚCIUSZKI 1

DZIAŁKI NR EW.: 1743/1

Investor: **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO

Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium projektu: Projekt budowlany
------------------------	--

Nazwa rysunku

TABLICA TN-3 - SCHEMAT INSTALACJI

	Imię Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis
PROJEKTANT	inż. Adam Hara	2301/86594	07 2020
	inżynier ds. techniki	PKK.007.4/POD005	Nr/R
SFRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Rolek	inżynier ds. techniki	07 2020
	mgr inż. Mariusz Rolek	PKK.007.4/POD005	9

DATA MODYFIKACJI

9