



LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

- RD/x Numer obwodu zasilającego (nazwa rozdzielnicy/nr obwodu)
- RD Rozdzielnica elektryczna dźwigu
- JB Rozdzielnica ochronników
- I1, I2 Inwertery
- Przyłącze elektryczne 1-fazowe 230V do urządzenia (3-przewodowe) -L,N,PE
- Przyłącze elektryczne 3-fazowe 400V do urządzenia (5-przewodowe) do urządzenia-L1,L2,L3,N,PE
- 1 Oprawa oświetleniowa 18-20W IP67
- Uziom fundamentowy sztuczny-bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm
- Uziom fundamentowy naturalny-zbrojenie ławy fundamentowej
- Miejsca udostępnienia uziomu dla uziemień ochronnych, roboczych i połączeń wyrównawczych (bednarkę wyprowadzić ponad posadzkę z zapasem 1,0m)
- Połączenie spawane zabezpieczone przed korozją

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY OTWORÓW Z NATURE, WYMIARY EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ.

SZYB WINDOWY NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA WINDY. SZEROKOŚĆ SZYBU 165 CM, GŁĘBOKOŚĆ SZYBU 246 CM, WYSOKOŚĆ PODSZYBIA 115 CM, NADSZYBIE MIN. 362 CM.

KONSTRUKCJA NOŚNA STALOWA SZYBU ORAZ FUNDAMENT WG. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO DO KLASY R30

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I CZYĆLIWOPISAMI ORAZ OPACOWANIAMIBRANOWYMI.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKBUDOWLANIAMI, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH RODKÓW OSTROŻNOŚCI I PRZEPISÓW BHP ORAZ PODCIEŁYMNADZORSTWEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA TYCH PRAC I ROBÓT.

<div><div>A R T</div><div>UR</div></div> <div>GRODZIŃSKI</div>		33-100 TARNÓW, UL. G. ROTTE ERA 26 tel. 014 69 68 888, kom. 0 508 134 500 e-mail art.tarnow@wp.pl	
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU URZ DU G MINY SZERZYN			
STADIUM		BRAN A	
PROJEKT WYKONAWCZY		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
NAZWA RYSUNKU		RZUT PARTERU INSTALACJA O WIETLENIA ZEWN TRZNEGO. INSTALACJA UZIEMIENIA	
PROJEKTANT mgr in . Grzegorz Machalski nr upr. MAP/0277/PWOE/06 specjalizacja instalacje elektryczne			
DATA		SKALA	NR RYSUNKU
G RUD ZIE 2020 r		1:50	IE_PW_01