KOLIZJA NR 1

St. tr. Kłodnica Stolarnia 0PW60029 — A160PS -160 mm, l = 3 m — Kabel SN typu NAHKBA 3x120 mm2. — st. tr. Kędzierzyn-Odrzańska 0PW60796

KOLIZJA NR 2

st. tr. Kłodnica Wyspiańskiego OPW60030 — A160PS -160 mm, l = 17 m — Kabel SN typu HAKFtA 3x95 mm2 — A160PS -160 mm, l = 17 m — St. tr. Kłodnica Stolarnia 0PW60029

KOLIZJA NR 3

ZK-6-4010 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 240 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-4011

KOLIZJA NR 4

ZK-6-4012 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 240 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-4011

KOLIZJA NR 5

ZK-6-3673 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 240 mm — kabel prowadzony w pasie zieleni nie wymaga zabezpieczeń — ZK-6-3672

KOLIZJA NR 6

ZK-6-4010 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 240 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-4009

KOLIZJA NR 7

ZK-6-3672 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 240 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-2876

KOLIZJA NR 8

ZK-6-3672 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 240 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-6502

KOLIZJA NR 9

ZK-6-2876 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-3670

KOLIZJA NR 10

st. tr. Kłodnica Wyspiańskiego 0PW60030 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — A110PS -110 mm, l = 14 m — ZK-6-2876

KOLIZJA NR 11

ZK-6-2876 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — A110PS -110 mm, l = 4 m — ZK-6-2875

KOLIZJA NR 12

ZK-6-3670 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-3669

KOLIZJA NR 13

ZK-6-2873 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — A110PS -110 mm, l = 32 m — ZK-6-2872

KOLIZJA NR 14

ZK-6-2872 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — A110PS -110 mm, l = 9 m — ZK-6-9212

KOLIZJA NR 15

ZK-6-9212 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-2871

KOLIZJA NR 16

ZK-6-3669 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-3668

KOLIZJA NR 17

ZK-6-3668 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-3667

KOLIZJA NR 18

ZK-6-3667 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-3666

KOLIZJA NR 19

ZK-6-3666 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-3627

KOLIZJA NR 20

ZK-6-2871 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-2870

KOLIZJA NR 21

ZK-6-2870 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-2869

KOLIZJA NR 22

ZK-6-3666 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — A110PS -110 mm, l = 14 m — ZK-6-3665

KOLIZJA NR 23

ZK-6-2869 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-2867

KOLIZJA NR 24

ZK-6-2867 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-2866

KOLIZJA NR 25

ZK-6-2866 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-9011

KOLIZJA NR 26

ZK-6-3665 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-3664

KOLIZJA NR 27

ZK-6-3664 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-3663

KOLIZJA NR 28

ZK-6-3663 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-3662

KOLIZJA NR 29

ZK-6-3662 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-3661

KOLIZJA NR 30

ZK-6-3661 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel w miejscach narażonych na uszkodzenie zabezpieczony rurą ochronną - istniejącą — ZK-6-2865

KOLIZJA NR 31

ZK-6-2865 — Kabel 0.4 kV YAKY 4 x 120 mm — kabel biegnie poza zakresem opracowania — ZK-6-9011

UWAGA !

1. Prace prowadzone nad kablami na powierzchni. Kable należy zabezpieczyć w przypadku gdy ułożone są wyżej lub obniża się poziom terenu.

2. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela TD S.A.

Wykonawca: Architektura Projekty — ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl, tel.: 505 331 880, 536 265 444		Uprawnienia nr	Podpis
	Projektował: mgr inż. Artur Stanik	SLK/1106 /POOE/05	
Tytuł projektu: *Projekt budowy ścieżki rowerowej. Dla zadania pn.: dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej .*			
	Stadium		Nr rysunku: **E-01**
Inwestor: **Gmina Kędzierzyn Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle**	Data	marzec 2024	
	Skala	- - - -	
ulica Wyspiańskiego w Kędzierzynie Koźlu	Tytuł rysunku: Szczegóły usunięcia kolizji z siecią Tauron Dystrybucja S.A.		

A3