



Moc przyłączeniowa TM :  
P = 14,5kW  
Io = 22,5 A przy cos fi = 0,93  
Zabezpieczenie przedlicznikowe : ETIMAT T 25A/3P  
PN-HD 60364-5-52:2011 ;  
tabela : B 52.4/A2 : In=39,0A  
tabela : B 52.17/1.2 : kg=0,80  
Zasilanie TM : YDYzo 5\*10 w rurce z tworzywa, pt.  
Idd=39,0A\*0,80=31,2A

TM jako obudowa metalowa, z drzwiami metalowymi pełnymi, zamykanymi.  
Montaż na wysokości h=2,0m dla górnej krawędzi obudowy.  
Klasa IP30/IK05. Klasa ochronności II.  
Wyrób z tworzywa bezhalogenowego, odpornego na UV.  
Opcja : zamek rozdzielniczy.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SCHEMAT IDEOWY TABLIC  
MIESZKANIOWYCH.

Układ sieci : TN-C - dla głównej linii zasilającej TN-S - dla instalacji odbiorczej.		Dodatkowa ochrona przed porażeniem : natychmiastowe odłączenie zasilania.	
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE MAREK KUBICKI Marek Kubicki, 87-800 Włocławek, ul. Jasna 18B/4		ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
INWESTOR:	URZĄD GMINY BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO Baruchowo 54	mgr inż. Krzysztof Hirschi upr. nr UA-V-8386-S/98/90 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB : KUP/IE-0111/03 Niewskazano	08.2022
OBIEKT:	BUDYNEK KOMUNALNY	mgr inż. Jan Kłockowski upr. nr UAN-NB-8386-S/2/85 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB : KUP/IE-1036/01 Niewskazano	Data
ADRES BUDOWY:	ZAKRZEWO PARCELE gm BARUCHOWO	SCHEMAT IDEOWY TABLICY MIESZKANIOWEJ TM	
INWESTYCJA:	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH 48/7 I 47/7 OBREB EWIDENCYJNY ZAKRZEWO PARCELE GMINA BARUCHOWO	Nazwa rysunku	ET-10
		Nr rys.	