



Numer obwodu	1	2	3	12	5	6	7	8	9	10	14	14	14	14	15	16	16	17	18	19	20	21		
Opis	–	–	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22
Moc [kW]/I _{prąd} [A]	17,46kW/77,10A	–	8,0 kW	2,8 kW	0,6 kW	0,6 kW	–	0,80 kW	0,6kW	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW	1,0 kW	0,1	0,2	0,1	0,1	0,05 kW	2,18 kW	3,105 kW	2,94 kW	–	–	
Przewód	YKXS 5x10	–	YDY20 5*4	YDY20	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	–	YDY20 3*2,5	YDY20 3*2,5	YDY20 3*2,5	YDY20 3*2,5	YDY20 3*2,5	YDY20 3*2,5	YDY20 3*1,5	YDY20 3*1,5	YDY20 3*1,5	YDY20 3*1,5	YDY20 3*1,5	YDY20 3*1,5	YDY20 3*6	YDY20 3*6	–	
Nazwa obwodu	Zasilanie z ZK	Signalizacja stanu napięcia	Kuchenia indukcyjna 1	Piekarnik	Gniazda nadblatowe 1	Gniazda nadblatowe 2	Gniazda nadblatowe 3	Rezerwa	Zmywarka	Lodówka	Gniazda porządkowe	Gniazda sala 1	Gniazda sala 2	Gniazda szatnia	Oświetlenie sanitariatów	Oświetlenie pom. kuchni	Oświetlenie sala-korytarz-szatnia	Oświetlenie poddasze	Gniazda ośw. awaryjne	Kurtyna powietrzna	Aparat nawiewny	Rekuperator - poddasze	–	

Układ sieci :
TN-C - dla głównej linii zasilającej
TN-S - dla instalacji odbiorczej.

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania.

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE MAREK KUBICKI Marek Kubicki, 87-800 Włocławek, ul. Jasna 18B/4		ZESPÓŁ PROJEKTOWY		ELEKTRYCZNA Branża
INWESTOR:	URZĄD GMINY BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO Baruchowo 54	mgr inż. Krzysztof Hirsch upr. nr UA-V-8386-5/98/90 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOiB : KUP/IE-0111/03 <i>Handwritten signature</i>	08.2022	
OBIĘKT:	BUDYNEK KOMUNALNY	mgr inż. Jan Kłockowski upr. nr UAN-NB-8386-5/2/85 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOiB : KUP/IE-1038/01 <i>Handwritten signature</i>	-----	
ADRES BUDOWY:	ZAKRZEWO PARCELE gm BARUCHOWO	SCHEMAT IDEOWY LISTWY KUCHNI		ET-12
INWESTYCJA:	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH 46/7 I 47/7 OBREB EWIDENCYJNY ZAKRZEWO PARCELE GMINA BARUCHOWO			
		Nazwa projektu		Nr rys.