



## WÓJT GMINY BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Tel. 54 274 55 47 Fax. 54 284 58 48

E-mail: [gmina@baruchowo.pl](mailto:gmina@baruchowo.pl) strona internetowa: [www.baruchowo.pl](http://www.baruchowo.pl)

Baruchowo, dnia 22.08.2022 r.

### Warunki techniczne podłączenia kanalizacji.

INWESTYCJA	<b>BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO</b>
ADRES INWESTCJI	<b>ZAKRZEWO PARCELE GM. BARUCHOWO DZ. NR 47/7 I 47/6</b>
INWESTOR	<b>GMINA BARUCHOWO BARUCHOWO 54 87-821 BARUCHOWO</b>

Odprowadzenie ścieków sanitarnych - do istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 47/6 i 47/7.

**Zup. WÓJTA**  
  
**Krzysztof Grudziński**  
**Zastępca Wójta**



# WÓJT GMINY BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Tel. 54 274 55 47 Fax. 54 284 58 48

E-mail: [gmina@baruchowo.pl](mailto:gmina@baruchowo.pl) strona internetowa: [www.baruchowo.pl](http://www.baruchowo.pl)

---

Baruchowo, dnia 22.08.2022 r.

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że przyłącza wodno – kanalizacyjne oraz elektryczne na nieruchomości położonej w obrębie Zakrzewo Parcele na działce nr ew. 47/6 i 47/7, zaznaczone na planie zagospodarowania działki niniejszego opracowania, zostały opracowane zgodnie z warunkami technicznymi. Szczegółowe opisy zawarte w projekcie architektoniczno - budowlanym dotyczące wykonania przyłączy zapewnią prawidłowe ich wykonanie przez wykonawcę robót.

**Z up. WÓJTA**  
*Krzysztof Grudziński*  
Zastępca Wójta



## WÓJT GMINY BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo  
Tel. 54 274 55 47 Fax. 54 284 58 48

E-mail: [gmina@baruchowo.pl](mailto:gmina@baruchowo.pl) strona internetowa: [www.baruchowo.pl](http://www.baruchowo.pl)

Baruchowo, dnia 22.08.2022 r.

### Warunki techniczne przyłącza elektrycznego.

Gmina Baruchowo informuje, że zasilanie projektowanego budynku komunalnego zlokalizowanego w Zakrzewo Parcele działka 47/7 i 47/6 gmina Baruchowo nastąpi z przyłącza nn ENERGIA OPERATOR SA w ramach posiadanych warunków przyłączeniowych dla istniejącego obecnie, a przewidzianego do rozbiórki budynku, znajdującego się na działkach jw.

Gmina Baruchowo wystąpi do ENERGIA OPERATOR SA o zwiększenie mocy przyłączeniowej w ramach ww warunków.

Projektowane zapotrzebowanie mocy dla projektowanego budynku komunalnego :

Lokale mieszkalne [z kuchnią elektryczną +bojler] :

$$P_i = 4 \cdot (12,5 + 2,0 \text{ kW}) = 58,0 \text{ kW}$$

$$\text{wsp. } k_j = 0,660$$

$$P_{\text{max}} = 58,0 \cdot 0,660 = 38,5 \text{ kW}$$

Odbiory administracyjne [światlica + kotłownia]

$$P_i = 28,6 \text{ kW}$$

$$P_{\text{max}} = 19,0 \text{ kW}$$

Łączna moc na przyłączy : 57,5kW

**Z up. WÓJTA**  
**Krzysztof Grudziński**  
Zastępcą Wójta