



pręt DSTzn fi8, na wspornikach dostosowanych do konstrukcji, wykończenia i pokrycia dachu.
Typy referencyjne :

dla uchwyty mocowanego do blachy pokrycia dachu, układanej "na rąbek" : np. AN-06J/OG, nr kat. C192568 wg AN-KOM,
dla uchwyty dachowo-szczytowego np. AN-11C/OG, nr kat. C192100 wg AN-KOM,
złącze rynnowe [dla rur okapowych, metalowych] np. AN-06C/OG, nr kat. C192016 wg AN-KOM,

M1
Iglica odgromowa mocowana do komina murowanego/ściany attyki murowanej, kotkami rozporowymi, metalowymi.
Typ przykładowy : np. nr kat. H196404 stal ocynkowana, h=3,0m, wg AN-KOM.

Przewód uziemiający/zwód pionowy - pręt DSTzn 8 prowadzony w rurce odgromowej np. AN-RO20/14/2 w bruzdzie gł. min. 8cm, w ścianie murowanej, z uchwytami AN-UR1/OG, nr kat. C192548 wg AN-KOM, wyprowadzona od uziomu naturalnego instalacji odgromowej.
Połączenie z uziomem - skręcane.
Rurka z prętem układana w bruzdzie zapewniającej min. 5 cm okrycie rurki zaprawą cementową.

Wyniki obliczeń klasy ochrony odgromowej obiektu :

- LPS : klasa ochrony IV + ochrona przepięciowa, [przy założeniu montażu na dachu anten TV/TVSat].
- wymiary siatki zwodów : 20*20,
- promień kuli : R=60m.
- Maksymalne odstępny przewodów odprowadzających : a=25mb,
- [minimalna ilość przewodów odprowadzających : 3]
- Odstępy izolacyjne :
- dla masztu odgromowego h=4,0m : d=0,55m
- Kąt osłonowy : α

UWAGA :

1. Pokrycie dachu blacha panelowa na rąbek stojący w kolorze grafitowym.
2. Rynny z blachy stalowej powlekanej mocowane do deski okapowej co 50 cm.
3. Rury spustowe mocowane do ściany hakami co 100 cm.
4. Styk dachu z kominem uszczelnić farbą z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.
5. Zastosować wentylniki potłoczone.

Układ sieci :

TN-C dla głównej linii zasilającej
TN-S - dla instalacji odbiorczej.

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania.

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE MAREK KUBICKI Marek Kubicki, 87-800 Włocławek, ul. Jasna 18B/4		ZESPÓŁ PROJEKTOWY		ELEKTRYCZNA Branża
INWESTOR:	URZĄD GMINY BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO Baruchowo 54	Proj.	mgr inż. Krzysztof Hirsch upr. nr UA-V-8386-5/98/90 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB : KUP/IE-0111/03 Nazwisko/podpis	08.2022 Data
OBIEKT:	BUDYNEK KOMUNALNY	Spr.	inż. Jan Kłockowski upr. nr UAN-NB-8386-5/2/85 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB : KUP/IE-1038/01 Nazwisko/podpis	1:100 Skala
ADRES BUDOWY:	ZAKRZEWO PARCELE gm BARUCHOWO			
INWESTYCJA:	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO ZŁOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH 46/7 I 47/7 OBRĘB EWIDENCYJNY ZAKRZEWO PARCELE GMINA BARUCHOWO	INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU		ET-08
		Nazwa rysunku		Nr rys.