



1. Studnie na przyłączach projektuje się plastikowe \varnothing 425mm
(lokalizację studni uzgodniono z właścicielami posesji)
2. Nie wyklucza się istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
(uzbrojenie zostało naniesione z uzgodnień branżowych oraz bezpośredniego pomiaru
w terenie)
3. Przyłącza nie zakończone studzienką należy zaslepić korkiem PCV \varnothing 150
(przyłącza do granicy posesji)
4. Rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10cm i dokonać
obsypki gr. 30 cm
5. Zabezpieczenie skrzyżowań z kablami (energetycznymi, teletechnicznymi)
wykonać rurami ochronnymi, dwudzielnymi \varnothing 10 l=3,00m na kablach,
6. Zabezpieczenie skrzyżowań z gazociągami (proj.)
wykonać rurami ochronnymi, na ks. \varnothing 250 stal., l=2,0m

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT" 42-100 KŁOBUCK UL. PODŁĘSNA 58 TEL. 601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Własna, ul. Wrzosowa, jedn. ewid. Starcza		
Inwestor	GMINA STARCZA		
Treść	Profil podłużny przył. kan. sanitarnej	Rys. nr Skala	7 1:100/500
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. Nr NT-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85		03.2020r.
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		03.2020r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		03.2020r.

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT" 42-100 KŁOBUCK UL. PODŁĘSNA 58 TEL. 601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Własna, ul. Wrzosowa, jedn. ewid. Starcza		
Inwestor	GMINA STARCZA		
Treść	Profil podłużny przył. kan. sanitarnej	Rys. nr Skala	7 1:100/500
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. Nr NT-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85		03.2020r.
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		03.2020r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		03.2020r.