



LEGENDA	
AFG 4024	centrala oddymiania AFG-4024
SNC-300	optyczna czujka dymu SNC-300
RPO-02	ręczny przycisk oddymiania RPO-02
BS	chwytnik elektromagnetyczny drzwiowy
BS	napęd ramieniowy do drzwi BS
ADR-20N	autonomiczna czujka dymu ADR-20N

Temat	System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej		
Obiekt	Szkoła Podstawowa w Raczyrach ul. Odolanowska 80, 63-430 Odolanów		
Inwestor	Szkoła Podstawowa w Raczyrach ul. Odolanowska 80, 63-430 Odolanów		
Faza zadania	Projekt urządzenia ppoż.	08.2023	02
Treść rysunku	System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej - rzut piętra	1:100	
Branża	przeciwpożarowa	Uprawnienia	Podpis
Projektował	inż. Michał Kaliński	391NP/2011	
Opracował	mgr inż. poż. Tomasz Sobczak	SGSP 10524	