

Za zgodność
ODPISU z ORYGINAŁEM

Zakopane, dn. 12.02.2024 r.

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

N. Pacea, dnia 12.02.2024

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

Znak sprawy: GG-RDG.6630.14.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 09.02.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Głodowski działki ewidencyjne nr.: 1826/8, 1826/12, 1826/19, 1827/4, 1827/5, 1830/11, 1830/24, 1830/28, 1830/32, 1830/40, 1867/17, 1867/18, 1868/7, 1868/11, 1868/13, 1868/14, 1868/15, 1875/1, 1876/1, 1876/2, 2080/1, 5489/1
Wnioskodawca:	ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "PRO-INWEST1" ul. Głowackiego 34A, 33-300 Nowy Sącz
Inwestor:	GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
Projektant:	- mgr inż. ZBIGNIEW ŁAGAN Inne upr.: budowlane: GAS 834/A-53/82 - mgr inż. ZBIGNIEW NOWAK Inne upr.: budowlane: GAS 834/A-53/83
Przewodniczący:	mgr inż. Jacek Kuchta
Sposób przeprowadzenia narady:	elektryczny
Data wpływu:	31.01.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.


Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 elektryczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

2	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 A elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 elektroniczny	Brak sieci gazowej	Stanowisko pozytywne Stanisław Kościelniak
5	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZAKOPANEM 34-500 ZAKOPANE, ul. CHRAMCÓWKI 19a elektroniczny	Uzgodniono	Stanowisko pozytywne Andrzej Pietraszkiewicz
6	STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM, Wydział Budownictwa 34-500 ZAKOPANE, ul. CHRAMCÓWKI 15 elektroniczny		Stanowisko pozytywne Jan Mozoła
7	STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM, Wydział Infrastruktury 34-500 ZAKOPANE, ul. CHRAMCÓWKI 15 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

8	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Wydział Dokumentacji ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: linii nN 1m, linii SN 2m, linii WN 5m</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w KRAKÓW o nadzór branżowy.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla</p>	<p>Szymon Marek</p> <p>Za zgodność ODRISU z ORYGINAŁEM</p> <p>N. Szczęsny, dnia </p>
9	WÓJT GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	MSS TELEKOM Sp. z o.o. 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 18 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Usługi Wodociągowe s.c. J. Hodorowicz, P.Kuchta, B.Łukanus, M.Salach 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Sportowa 7 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
Wnioskodawca			ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "PRO- INWEST1"

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

Strona 3 z 4

Starosta Tatrzański
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

Z upoważnienia Starosty Tatrzańskiego
mgr inż. Jacek Kuchta

.....
Podpis przewodniczącego rady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem