



Zgodnie z
ODPISU z ORYGINAŁEM

(N. Sącz, dnia)

URZĄD GMINY
BUKOWINA TATRZAŃSKA

Bukowina Tatrzańska, dnia 22.09.2023r.

Znak: DW.7230.2.41.2022

Z.U.I. PRO-INWEST 1

Marek Borek

ul. Głowackiego 34A

33-300 Nowy Sącz

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.08.2023r. (data wpływu do Urzędu Gminy 10.08.2023r.) dot. „wydania warunków dla projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej” w miejscowości Bukowina Tatrzańska, wniesione przez Pana Marka Borek, działającego jako pełnomocnik Gminy Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska jako posiadacz samoistny dz. ewid. nr 5489/1, 1876/2, 1826/19, opiniuje pozytywnie przebieg projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej po spełnieniu następujących warunków:

1. Projektowany odcinek sieci należy zlokalizować na głębokości nie mniejszej niż 1,5m
2. Miejsce przejścia przez działkę drogi wewnętrznej, wzdłuż i w poprzek należy odbudować. Jezdnia wraz podbudową powinna być odbudowana na całej szerokości drogi.
3. Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni powinna być tak wykonana aby nośność była dostosowana do drogi wewnętrznej zgodnie z Polską Normą.
4. W przypadku gdy podłoże, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, nie spełnia wymagań wynikających z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania należy go ulepszyć przez działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających w celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia osiadań lub zwiększenia nośności – opierając się na wymaganiach zgodnych z Polską Normą.
5. W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń lub sieci w drodze całkowitą winę oraz koszty naprawy ponosi Wykonawca.
6. Rozpoczęcie robót należy zgłosić w tut. Urzędzie.

Z-ca WÓJTA GMINY

mgr Marek Kuruc

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane