

POZIOM PORÓWNAWCZY 785.00 m n.p.m.

Studnia	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	ODLEGŁOŚCI	Opis
Si (0)	790.00	788.30	1.70	0.00	PE 600 mm istniejąca
S1	792.70	789.92 790.92	2.78 1.78	7.70	PE 600 mm
S2	796.21	794.05	2.16	27.30	BETONOWA 1000 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=794.05
S3	796.95	795.08	1.87	47.80	BETONOWA 1000 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=795.08
S4	798.45	796.32	2.13	72.60	BETONOWA 1000 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=796.32
S5	801.06	798.98	2.08	93.10	PE 600 mm
S6	803.30	800.98	2.32	108.50	BETONOWA 1000 mm Proj. włączenie kanału S6 ø0.2, Rz.d.=801.58
S7	803.60	801.26	2.34	122.35	PE 600 mm
S8	804.45	801.49	2.96	134.00	PE 600 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=801.49
S9	804.29	801.65	2.64	141.95	PE 600 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=801.65
S10	804.07	801.77	2.30	147.90	PE 600 mm
S11	805.80	803.47	2.33	160.95	PE 600 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=803.47
S12	807.40	805.65	1.75	177.75	PE 600 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=805.65
S13 (2)	811.20	808.99	2.21	203.40	PE 600 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=809.79
S14	813.74	811.58	2.16	229.30	PE 600 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=811.58
S15	817.50	815.26	2.24	255.60	PE 600 mm
S16	817.50	815.78	1.72	281.80	PE 600 mm
S17	817.65	816.01	1.64	293.00	PE 600 mm Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=816.01

Odległości między studniami: 7.70, 19.60, 20.50, 24.80, 20.50, 15.40 (1), 13.85, 11.65, 7.95, 5.95, 13.05, 16.80, 25.65, 25.90, 26.30, 26.20, 11.20

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ
Si – S1	21% 7.70	RURY PVC200mm
S1 – S2	16% (w=15.97%) 19.60m	RURY PVC200mm
S2 – S4	5% (w=5.02%) 45.30m	RURY PE TS 200 mm L=45.30m
S4 – S6	13% (w=12.98%, w=12.99%) 35.90m	RURY PVC 200 mm L=247.70m
S6 – S10	2% (w=2.02%, w=1.97%, w=2.01%, w=2.02%) 39.40m	RURY PVC 200 mm L=247.70m
S10 – S13	13% (w=13.03%, w=12.98%, w=13.02%) 55.50m	RURY PVC 200 mm L=247.70m
S13 – S14	10% 25.90m	RURY PVC 200 mm L=247.70m
S14 – S15	14% (w=13.99%) 26.30m	RURY PVC 200 mm L=247.70m
S15 – S17	2% (w=1.98%, w=2.05%) 37.40m	RURY PVC 200 mm L=247.70m

Studnia	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI	Opis
S2 (0)	796.21	794.05	2.16	13% 7.70m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=794.05
S2.1	796.68	795.05	1.63			7.70	PE 425 mm
S3 (0)	796.95	795.08	1.87	23% 4.20m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=795.08
S3.1	798.00	796.04	1.96			4.20	PE 425 mm
S4 (0)	798.45	796.32	2.13	18% 7.40m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=796.32
S4.1	799.30	797.65	1.65			7.40	PE 425 mm
S6 (0)	803.30	800.98 801.58	2.32 1.72	10% 5.40m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=800.98
S6,1	803.70	802.12	1.58			5.40	PE 425 mm
S8 (0)	804.45	801.49	2.96	8% 7.20m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=801.49
S8.1	804.45	802.07	2.38			7.20	PE 425 mm
S9 (0)	804.29	801.65	2.64	1% 5.00m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=801.65
S9.1	803.30	801.70	1.60			5.00	PE 425 mm
S11 (0)	805.80	803.47	2.33	9% 14.00m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=803.47
S11.1	806.43	804.73	1.70			14.00	PE 425 mm
S12 (0)	807.40	805.65	1.75	10% 4.30m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=805.65
S12.1	807.80	806.08	1.72			4.30	PE 425 mm
S13 (0)	811.20	808.99 809.79	2.21 1.41	35% 3.40m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=808.99
S13.1	812.98	810.98	2.00			3.40	PE 425 mm
S14 (0)	813.74	811.58	2.16	15% 5.20m	PVC 200 mm	0.00	PE 600 mm Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=811.58
S14.1	814.00	812.36	1.64			5.20	PE 425 mm

Poziomy porównawcze: S6 790.00m n.p.m.; 790.00m n.p.m.; 790.00m n.p.m.; 790.00m n.p.m.; 795.00m n.p.m.; 795.00m n.p.m.; 800.00m n.p.m.; 800.00m n.p.m.; 805.00m n.p.m.

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "PRO-INWEST1" NOWY SĄCZ UL.GŁOWACKIEGO 34A	
TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Wierch Głodowski	Branża: sanitarna
NAZWA: Profile kanału głównego A i kanałów bocznych PVC 200mm	Skala: 1 : 500/100
INWESTOR: Gmina Bukowina Tatrzańska	Nr. Rys. 2
ADRES: 34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144	Data: kwiecień 2024r.
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Łagan UPRAWNIENIA: GAS 834/A-53/82 GPA 7342-120/94	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Nowak UPRAWNIENIA: GAS 834/A-53/83	