



Warszawa, dnia 2021-12-14

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.735.2.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak WZ.5595.735.1.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r., wydanego po rozpatrzeniu „Aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku B i Ł Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137; 02-507 Warszawa”, zwanego dalej „Aneksem...”, wykonanego przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr inż. Przemysław Kubicę, nadesłanej przez pełnomocnika – Pana Arkadiusza Olszewskiego na podstawie pełnomocnictwa będącego w aktach sprawy -

prostuję z urzędu

oczywistą pomyłkę pisarską w treści ww. postanowienia, w następujący sposób, tj.:

zamiast:

przedmiotowej części budynku „PG” Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w związku z przebudową pomieszczeń na II piętrze budynku „PG” na potrzeby Bloku Operacyjnego z salami hybrydowymi i centrum robotyki Centrum Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137

powinno być odpowiednio:

dla przedmiotowego Zespołu bloków Centralnego Szpitala Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z uwagi na przebudowę budynku B i Ł w związku z wydzieleniem klatek schodowych przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, w etapie I w związku z przebudową i wydzieleniem klatek schodowych ŁK1, BK1, BK2 I BK3 do zgodności z założeniami Ekspertyzy z 2014 r. oraz dostosowania do potrzeb użytkowych i wymagań formalnych

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości wypełnia zasady postępowania administracyjnego. Pozostałe treści zawarte w cyt. wyżej postanowieniu pozostają bez zmian.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W załączeniu:

- Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

GAZOWIEC
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
i op.
st. brg. m. inż. Artur Gonera
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

- ① Centralny Szpital Kliniczny MSWiA z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa
 2. a/a
- Do wiadomości:
1. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

Warszawa, dnia

07 GRU. 2021

WZ.5595.735.1.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869), w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu „Aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku B i Ł Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137; 02-507 Warszawa”, zwanego dalej „Aneksem...”, wykonanego przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr inż. Przemysław Kubicę, nadesłanego przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie reprezentowany przez Pana Arkadiusza Olszewskiego na podstawie pełnomocnictwa będącego w aktach sprawy;

wyrażam zgodę

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych, mających na celu zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowej części budynku „PG” Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w związku z przebudową pomieszczeń na II piętrze budynku „PG” na potrzeby Bloku Operacyjnego z salami hybrydowymi i centrum robotyki Centrum Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, polegających na:

1. Zrealizowaniu zaleceń wynikających z postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.734.1.2021;

w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dot. drogi pożarowej w zakresie:

1. Pozostawienia pomiędzy drogą pożarową do budynku A, A1, B od strony południowej bloku B drzew o wysokości powyżej 3 m mogących utrudniać dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych;
2. Braku zapewnienia dostępu do wymaganej 50 % obwodu zewnętrznego,
3. Pozostawienie przebiegu drogi pożarowej do budynku B w odległości do 17 m przy wymaganej odległości 15 m.

przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) odstąpiono

od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38 w Warszawie, wniesione za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.
2. Ekspertyza techniczna – 2 egz. (Wnioskodawca)

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Artur Gonera
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa

2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

Warszawa, dnia 07 GRU. 2021

WZ.5595.734.1.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu „Aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku B i Ł Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137; 02-507 Warszawa”, zwanego dalej „Aneksem...”, wykonanego przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr inż. Przemysław Kubicę, nadesłanego przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie reprezentowany przez Pana Arkadiusza Olszewskiego na podstawie pełnomocnictwa będącego w aktach sprawy -

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego Zespołu bloków Centralnego Szpitala Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z uwagi na przebudowę budynku B i Ł w związku z wydzieleniem klatek schodowych przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, w etapie I w związku z przebudową i wydzieleniem klatek schodowych ŁK1, BK1, BK2 i BK3 do zgodności z założeniami Ekspertyzy z 2014 r. oraz dostosowania do potrzeb użytkowych i wymagań formalnych polegających na:

1. Wydzieleniu ewakuacyjnych klatek schodowych ścianami o odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięcia ich na wszystkich kondygnacjach drzwiami o odporności ogniowej EIS 60.
2. Wyposażeniu klatek schodowych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu na poziomie drogi ewakuacyjnej do 5 lux.
3. Wyposażeniu klatek schodowych w podświetlane znaki ewakuacyjne, w sposób zapewniający widzialność.

W etapie II wykonane zostaną pozostałe rozwiązania zastępcze przewidziane w Postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ. 5595.399.1.2014 z dnia 5 lutego 2015 r. dla budynku B i WZ. 5595.399.3.2014 z dnia 5 lutego 2015 r. dla budynku Ł.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 5. „Aneksu do Ekspertyzy...”, tj.:

Klatka BK1

- Pozostawienie stopni biegu klatki schodowej w piwnicy nie spełniających wymogów technicznych $2H+S=60-65$;
- Pozostawienie na spoczniku pomiędzy kondygnacjami piwnicy i parteru wysokości drogi ewakuacyjnej 2,0m na długości 2 m przy wymaganej szerokości 2,2 m;
- Pozostawienie drzwi wydzielających klatkę schodową o szerokości 1m przy wymaganej szerokości 1,40 m;
- Pozostawienie biegu klatki schodowej BK1 o szerokości 1,19-1,27 m przy wymaganej szerokości 1,40 m;
- Pozostawienie lokalnego przewężenia szerokości spocznika klatki schodowej BK1 do wartości 0,54 m (z uwagi na słup konstrukcyjny) przy wymaganej szerokości 1,50 m;
- Pozostawienie występowania drewnopodobnych pochwyków balustrad;

KLATKA BK2

- Pozostawienie drogi ewakuacyjnej na poziomie piwnica-parter z lokalnym obniżeniem do wysokości 1,70m przy wymaganej wysokości co najmniej 2,2 m;
- Pozostawienie drzwi wyjściowych z klatki schodowej o szerokości 0,8m oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej o szerokości 0,9 m wraz z lokalnym przewężeniem do 0,9 m przy wymaganej szerokości 1,40 m;
- Pozostawienie na spoczniku czwartego i piątego piętra lokalnego obniżenia do wysokości 1,77 przy wymaganej przepisami 2,2m. Ponadto lokalne obniżenie wpływa na zawężenie szerokości użytkowej spocznika ograniczając ją do 0,89m.
- Pozostawienie drzwi w piwnicy bloku B o wysokości wynoszącej 1,80 m przy wymaganej wysokości co najmniej 2,0 m;
- Pozostawienie biegów klatki schodowej o szerokości od 0,99-1,14 m przy wymaganej szerokości 1,40 m;
- Pozostawienie spoczników klatki schodowej o szerokości od 0,88-1,50 m, z lokalnymi zawężeniami w miejscach występowania obudów instalacji do szerokości od 0,1-1,3 m przy wymaganej szerokości 1,50 m;
- Pozostawienie występowania drewnopodobnych pochwyków balustrad;

KLATKA BK3

- Pozostawienie lokalnego obniżenia wysokości kondygnacji w piwnicy do wysokości 1,87 m na szerokości 0,45m przy wymaganej wysokości co najmniej 2,2 m;
- Pozostawienie drzwi w piwnicy o wysokości w świetle przejścia 1,80m, przy wymaganej wysokości 2 m;
- Pozostawienie lokalnych przewężeń szerokości spocznika do wartości 0,8m przy wymaganej szerokości 1,5 m;

- Pozostawienie lokalnego obniżenia wysokości drogi ewakuacyjnej do wysokości 1,85 m przy wymaganej wysokości co najmniej 2,2 m;
- Pozostawienie występowania drewnopodobnych pochwyty balustrad;

KLATKA Ł

W związku z przebudową klatek schodowych w budynku Ł nie powstają nowe niezgodności z przepisami techniczno – budowlanymi w stosunku do uzyskanych postanowieniem WZ.5595.399.3.2014

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu oraz wyłącznie w zakresie objętym ekspertyzą techniczną;
- wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Anekssem...” i „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.
2. Ekspertyza techniczna – 2 egz. (Wnioskodawca)

Otrzymują:

1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa
2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
śr. bryg. mgr inż. Artur Gohera
Zastępca Komendanta

