1

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	1.0 cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	
WYL.BET. ZBROJONA SIATKĄ	4.0 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN EPS100-038	5.0 cm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	
WYL.BET ZBROJONA	10.0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY LUB GRUZOBETON	20.0 cm
ZIEMIA UBIJANA WARSTWAMI	

2

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	1.5 cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	
WYL.BET. ZBROJONA SIATKĄ	4.5 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN EPS100-038	2.0 cm
FOLIA PCV	
PŁYTA ŻELBETOWA	18.0 cm

3

WEŁNA MINERALNA	20.0 cm
PAROIZOLACJA - FOLIA PCV	
PŁYTA ŻELBETOWA	18.0 cm

4

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	0.5 cm
PAPA PODKŁADOWA	0.5 cm
KLINY STYROPIANOWE EPS100-038	20-44 cm
PAROIZOLACJA FOLIA CPV	
STROP ŻELBETOWY	18.0 cm
TYNK CEM.-WAP.	2.0 cm

5

BLACHA TRAPEZOWA	
ŁATY	5.0x4.0 cm
KONTRŁATY	4.0x2.5 cm
FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWIE	20.0 cm

S1

TYNK CIENKOWARSTWOWY- SILIKATOWY +KLEJ ZBROJONY SIATKĄ	0.5 cm
STYROPIAN EPS80-036	14.0 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	24.0 cm
TYNK CEM.-WAP.	2.0 cm



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ E-E

UWAGI:

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ZMIANY I ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEŻY KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ I ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ

ROBOTY ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA I KONSTRUKTORA

POZIOMY POSADOWIENIA I POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM.

NALEŻY BARDZO STARANNIE WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ POZIOMĄ I PIONOWĄ, HYDROIZOLACJĘ PIONOWĄ, WYPROWADZIĆ 30 cm POWYŻEJ POZIOMU TERENU

Z MIEŃCÓW ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYSTAWIĆ ŁĄCZNIKI DLA SŁUPÓW I ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

ROZMIESZCZENIE, ŚREDNICE, PRZEBIEGI I POZIOMY OTWORÓW PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH WYKONAĆ W OPARCIU O ZAMÓWIONE URZĄDZENIA I SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH INSTALACJI I TECHNOLOGII

USZCZELNIENIA PRZEBIĆ I PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH: PRZEZ POSADZKĘ PARTERU WYKONAĆ JAKO ELASTYCZNE Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH MANSZETÓW, WKŁADEK I TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ, SZKLEŃ FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE

WYMIARY I POZIOMY OTWORÓW DLA STOLARKI ZEW. NA OSIACH W PRZEGRODACH PIONOWYCH I POZIOMYCH PODANE SĄ DLA STANU SUROWEGO / PŁYTY WYLEWNEJ. POZIOM DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORÓW OKIENNYCH PODANY DLA STANU SUROWEGO MIERZONY OD POZIOMU PŁYTY, WYLEWKI. DLA STANU WYKOŃCZENIOWEGO NALEŻY DOLICZYĆ 2cm PARAPET.

WYMIARY I POZIOMY PRZEBIĆ OTWORÓW DLA INSTALACJI WENT.I SANIT. W PRZEGRODACH PIONOWYCH I POZIOMYCH PODANE SĄ DLA STANU SUROWEGO. RZĘDNA OKREŚLA DOLNĄ KRAWĘDŹ OTWORU PODANĄ DLA STANU SUROWEGO MIERZONY OD POZIOMU ±0.00

BARTOSZ DENDURA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
STUDIO4SPACE
31-471 Kraków, ul.Malawskiego 62

OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM		
ADRES	MOGILANY, UL. ŚW.BARTŁOMIEJA APOSTOŁA 16 DZIAŁKA 1140 obr. 0009 MOGILANY		
INWESTYCJA	ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM O SALĘ GIMNASTYCZNĄ, WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU		
INWESTOR	URZĄD GMINY MOGILANY 32-031 MOGILANY, RYNEK 2		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJE D-D, E-E		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KATARZYNA DENDURA	upr.KATOWA/0067/PWOI/11 MP-13/95	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. KATARZYNA DENDURA		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. WIESŁAW PIOTROWSKI	UA/Kraj/12/08/04 MP-04/10	
BRODGD V7 PRO GB	DATA OPRACOWANIA WRZESIEŃ 2013	SKALA 1:50	NR RYS. 10.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAKŁADZIE PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH