

Pokrzywnica, dnia 21.10.2024 r.

Gmina Pokrzywnica
Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
NIP 5681524651

RI.271.1.19.2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

Dotyczy postępowania na „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Pokrzywnica”

Zamawiający, **Gmina Pokrzywnica**, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej w większości metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego. Wszelkie zmiany należy uzgodnić na etapie realizacji z wyznaczonym przez zamawiającego inspektorem nadzoru.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie sieci wodociągowej na tym etapie postępowania na odcinku A1g w miejscowości Pobyłkowo Małe, wg SWZ 1078,50 mb? PZT obejmuje większy zakres inwestycji.

Odpowiedź (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż do wykonania jest odcinek o dł. 1078,50mb. Zakres robót został określony w załączonym do przetargu przedmiarze robót.

Załączony projekt obejmuje większy zakres inwestycji, nie mniej jednak zamawiający realizuje tylko część projektu, którego zakres został przedstawiony na załączniku pn. „Projekt zagospodarowania PZT1 610x800”.

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba