

Łapanów dnia: 2024-09-16

Gmina Łapanów

Łapanów 34

32-740 Łapanów

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej w Cichawce.**

Numer referencyjny: IBP.III.271.7.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Łapanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zawarcie zapisu w umowie o możliwości fakturowania częściowego, raz w miesiącu do min 70 % wartości umowy brutto. Te zapis znacznie ułatwi prowadzenie budowy wyłonionego wykonawcy i polepszy jego sytuację finansową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiającym nie zmienia zapisów dotyczących fakturowania.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak ma wyglądać podniesienie piłkochwytu o 1 m od strony drogi - proszę podać słupki, jakie mają być zastosowane, siatkę – średnica sznurka, oczko, kolor, materiał z jakiego ma być wykonana: pp czy pe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Materiał na siatkę: pe. Podniesienie piłkochwytu – należy zastosować materiały w nawiązaniu do istniejącego ogrodzenia. Technika wykonania dowolna.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do wykonania piłkochwytu o wys 5 m słupków stalowych ocynkowanych pomalowanych na kolor zielony o profilu 80x80 x3 mm. Proszę o podanie długości piłkochwytu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

*Zamawiający dopuszcza wykonanie piłkochwytu o wys 5 m słupków stalowych ocynkowanych pomalowanych na kolor zielony o profilu 80x80 x3 mm.
Długość piłkochwytu – 43 m.*

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o podanie kwoty, jaką ma Zamawiający na te inwestycje. Znacznie ułatwi to przygotowanie oferty i zaoszczędzi czasu tym, którzy nie zmieszczą się w budżecie

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia po terminie składania ofert, najpóźniej jednak, przed otwarciem ofert.

Pytanie:

Zwracamy się z pytaniem dlaczego są podane różne wielkości powierzchni jeśli chodzi o kruszywa do podbudowy (występuje wymiar 457,24 m2 i 448 m2)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zwiększona podbudowa wynika z powiększenia podbudowy pod ławę pod obrzeża. Dotyczy warstwy dolnej podbudowy.

Pytanie:

W dokumentacji przetargowej - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Zamawiający określił minimalne parametry techniczno-użytkowe jakie winna spełniać nawierzchnia poliuretanowa, oraz sprecyzował jakie dokładnie dokumenty ma posiadać system poliuretanowy. W związku tym prosimy o informacje na jakim etapie w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymogami SWZ należy dostarczyć w/w dokumenty: czy mają być dołączone zgodnie z w/w dokumentem do oferty, czy można przed podpisaniem umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymogami SWZ następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- 1. Certyfikat produktu WA/IAAF*
- 2. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje WA/IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni zgodnie z załączonym certyfikatem produktu.*
- 3. Aktualne badania na zgodność z normą en 14877 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry*
- 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. gwarancja winna określać miejsce wbudowania, a okres gwarancji ma być zgodny z terminem określonym w ofercie.*
- 5. Karta techniczna systemu.*
- 6. Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych*
- 7. Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię*

Pytanie:

Zamawiający zgodnie z projektem zagospodarowania działki, wymaga zastosowania 2 kolorów boiska. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać nawierzchnie w kolorystyce ceglasto / zielonej (RAL 3016/ RAL 6011) która jest odporna na działanie promieni UV.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Z uwagi na określenie parametrów nawierzchni poliuretanowej w przedziale od – do, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu czyli natrysk , która została przebadana i oceniona na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02. Proponowana przez nas nawierzchnia ma niektóre parametry wyższe tzn. lepsze, ale z powodu zawarcia w przedziale od do, choć mamy lepsze parametry to spełniamy wymagań Zamawiającego. Dlatego prosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu, które zostały przebadane i ocenione na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02. Powyższa norma jest wyznacznikiem, który musi spełniać każda nawierzchni poliuretanowa.

Nasza nawierzchnia posiada:

- a) Wytrzymałość na rozciąganie: 0,4 - 0,56 Mpa – MAMY 0,74 wynik lepszy. Wymóg WA ? 0,4 MPa
- b) Wydłużenie w chwili zerwania: 41 -75 % - MAMY 91 wynik lepszy. Wymóg WA ? 40%
- c) Współczynnik tarcia: 0,55-0,61 - mamy badanie inną metodą akceptowaną przez WA - skala gotowości technicznej TRRL - 60, norma ? 47
- d) Odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,8 - 2,4 mm - 2,1
- e) Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23°C: 38 - 42 %- 37, tutaj nie da się określić co jest lepsze bo w wymogach WA mamy przedział 35-50, jedni wolą twardą inni bardziej amortyzującą
- f) Grubość całkowita nawierzchni - Min. 13 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż określił parametry nawierzchni poliuretanowej mając na względzie przede wszystkim wymagania związane z jej użytkowaniem i trwałością, a także celowość i racjonalność wydatkowania środków publicznych. Podkreślić należy, iż poszczególne cechy fizyczne oraz mechaniczne nawierzchni poliuretanowych są ze sobą ściśle skorelowane w tym względzie, że zbyt wysoka wartość jednego parametru może wpłynąć

negatywnie na inne właściwości pozostałych.

Zamawiający nie wskazał konkretnego producenta, jakichkolwiek znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta, a jedynie opisał preferowane parametry nawierzchni, wskazując wartości graniczne, w których powinny mieścić się oferowane produkty.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie wymagań dotyczących nawierzchni poliuretanowej zawarte w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający

Wójt Gminy Łapanów
Patrik Paszkot

WÓJT
GMINY ŁAPANÓW
Patrik Paszkot