


Tab.1. Wymiary rur osłonowych dla rurociągów

Średnica rurociagu chronionego PVC/PE ϕ_1 (mm)	Średnica rury osłonowej PP ϕ_2 (mm)
$\phi 90\text{mm}$	$\phi 200\text{mm}$
$\phi 110\text{mm}$	$\phi 225\text{mm}$
$\phi 160\text{mm}$	$\phi 250\text{mm}$
$\phi 200\text{mm}$	$\phi 315\text{mm}$

Inwestor		Gmina Opatówek Plac Wolności 14 62-860 Opatówek	
Jednostka projektowa		Zakład Projektowo-Ustugowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	
Stadium		PBW	
Skala		-	
Data oprac.		Październik 2016r.	
Nazwa obiektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Nowa, gm. Opatówek		
Adres obiektu	m. Tłokinia Nowa, Opatówek, gm. Opatówek		
Nazwa rysunku	UŁOŻENIE RUROCIĄGU W RURZE OSŁONOWEJ		
Projektant sp. sanit.	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/31/PW/2002		Rys nr. 3.8
Sprawdzający sp. sanit.	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWQS/06		
Opracował	mgr inż. Rafał Olejniczak		
Opracował	mgr inż. Łukasz Cholewa		