


SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TK-3 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM


4x12 (PODTYNKOWA 750x330x87mm)



ZASILANIE
TABLICA ROZDZIELCZA TR-3
Pi= 3,0kW
N2XH-J 5x4
OBWÓD Nr15

I PIĘTRO	I PIĘTRO	I PIĘTRO
GNIAZDA 230V DEDYKOWANE DATA	REZERWA	REZERWA
POMIESZCZENIE 301 - 2PEL		
Pi=1,0kW	Pi=1,0kW	Pi=1,0kW
YnDYpzo 3x2,5		
OBWÓD nr1	OBWÓD nr2	OBWÓD nr3

x2



RWN 4x12 IP40 (765x330x90mm)

UWAGA:
1. Kable w klasie B2ca - s1b,d1,a1

TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

Pi= 3,0 kW
Ps= 2,5 kW
Is= 2,0 A

NAZWA INWESTYCJI	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU "A" URZĘDU MIASTA	Skala: 1:100
INWESTOR	GMINA BRZEG ul. Robotnicza 12 dz. nr 479	Data: XI 2024
Nazwa rysunku	Tablica rozdzielcza TK -2	Rys. nr 13/E
Projektant:	Ryszard Adaszyński	upr. nr 100/76/OP
Projektant:		Podpis: