


TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Opolu  
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Oleska 3, 45-052 Opole  
info@tauron-dystrybucja.pl



1015596035

Opole, dn. 23.12.2020 r.

TD/OOP/OMD/2020-12-23/0000001  
TD/OOP/OMD/UB/ZK/635/2020



Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
Ul. Podmiejska 69  
45-574 Opole

Dotyczy: budowy wjazdu do Bazy przy ul. Przeskok w Opolu.

Odpowiadając na Państwa pismo z dn. 03.12.2020 r. informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy bezwzględnie się stosować.

Kabel elektroenergetyczny SN będący w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Skrzyżowanie projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionego kabla (w miejscu kolizji) należy ustalić za pomocą przekopu kontrolnego, wykonanego ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku konieczności przebudowy kabla należy wystąpić z Wnioskiem o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji linii elektroenergetycznej z podaniem wnioskowanego zakresu przebudowy.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Zał. - 1 egz. planu

Kopia: OMD3

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu  
Wydział Dokumentacji  
Pełnomocnik

Zbigniew Krystoń

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A  
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321


[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)



**WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI**  
**(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OOP/OMD/UB/ZK/635/2020)**

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza oś obiektu liniowego.
2. Dla kabli SN należy stosować średnice rur ochronnych minimum 160mm koloru czerwonego.
3. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejącego kabla energetycznego – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W związku ze skrzyżowaniami projektowanej sieci z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Opolu  
Wydział Dokumentacji  
Pełnomocnik  
  
Zbigniew Krystoń

## WNIOSEK

Uzgodnienia branżowe, naniesienie uzbrojenia terenu  
Wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej



Prosimy wypełniać drukowanymi literami.

### Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko/Nazwa firmy

PESEL/NIP

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

E-mail

### Adres zamieszkania/Siedziba firmy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Pocztą

Miejscowość

### Proszę o (należy wybrać jeden wariant):

- ☐ wykonanie uzgodnienia usytuowania obiektu, aktualizacji załączonej do wniosku mapy zasadniczej w zakresie naniesienia uzbrojenia terenu, stanowiącego własność TAURON Dystrybucja S.A.,
- ☐ aktualizację załączonej do wniosku mapy zasadniczej w zakresie naniesienia uzbrojenia terenu, wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.,
- ☐ wydanie warunków zabezpieczenia kabli rurami osłonowymi, lub wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie uzgodnienia branżowego o numerze

### dla zaznaczonego obszaru (lokalizacja inwestycji – adres)

Ulica

Nr domu/ Nr administracyjny

Nr lokalu

Pocztą

Miejscowość

w związku z planowaną inwestycją (opis inwestycji np. budynek mieszkalny, stacja benzynowa itp.), wraz z podaniem wnioskowanego zakresu przebudowy sieci elektroenergetycznej i propozycją jej wykonania (np. skablowanie sieci napowietrznej)

Należność za usługę w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym Cennikiem Usług Pozataryfowych (dostępnym na [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)) ureguluję po otrzymaniu faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

### Prawne

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu znajdują się w „Klauzuli informacyjnej TD SA dla procesu uzgodnień branżowych i procesu usunięcia kolizji”, która jest integralną częścią niniejszego dokumentu

Miejscowość, data

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby uprawnionej

#### Załączniki:


Dwa egzemplarze planów w skali 1:500 lub 1:1000 z warstwą uzbrojenia (mapy powinny być pozyskane w Powiatowym Oddziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z zachowaniem wymogów dotyczących terminów ważności map) z naniesioną propozycją usunięcia kolizji, planu lub szkicu określającego orientacyjne usytuowanie obiektu (w przypadku wystąpienia o warunki techniczne usunięcia kolizji).

Adres korespondencyjny:  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Telefoniczna Obsługa Klienta:  
32 606 0 616  
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,  
zgodnie z taryfą operatora).

Elektroniczna Obsługa Klienta:  
[info@tauron-dystrybucja.pl](mailto:info@tauron-dystrybucja.pl)

**SKALA 1: 1500**



GRANICA DZIAŁKI NR 90 AM 9