



**Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Szczecinie**

SZCZECIN 10.10.2022

10808/TJ/22

GMINA MIĘDZYDROJE

PL. RATUSZOWY 1

72-500 MIĘDZYDROJE

Dot.: wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego.

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 07.09.2022r. oraz uzupełnionej dokumentacji z dnia 07.10.2022 Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położen krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu w budynku zlokalizowanym w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17, dz. nr 47, nie spełnia wymagań norm PN-EN 81-20 dotyczących stref bezpieczeństwa informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie ww. ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

Z poważaniem:

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
DYREKTOR
Oddziału w Szczecinie
(3)
mgr Inż. Dariusz Kusio