

Gmina Szczerców

ul. Pułaskiego 8

97-420 Szczerców

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego w Szczercowie.

Numer referencyjny: RI.3.7013.4.1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Szczerców**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Ze względu na porównywalność ofert prosimy o doprecyzowanie ilości prac polegających na renowacji kanału rękawem.

- W pliku "2024_PZT_remont_KS_Szczerców.....docx" pkt 4. jest :D200 L=466,00 m

- w pliku "Remont kan. ul. Kazimierza....pdf" -Kosztorys nakładczy - Lp - 14 Sprawdzenie stanu 480 m w tym samym pliku - "KOSZTORYS"

Lp - 3 Mechaniczne czyszczenie kanałów.... 486 m

Prosimy o potwierdzenie, że do renowacji, czyszczenia, inspekcji przeznaczonych jest wyłącznie 466 m kanału.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zamieszczonych odpowiedzi na pytania, proszę o podanie wiążącej informacji dotyczącej żywic przewidzianych do zabezpieczenia wnętrza studni tj. o jakie żywice chodzi i jakie warunki mają spełniać. W przesłanej odpowiedzi brak jest odpowiedzi na to pytanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odpowiedź pytanie 1

Zamawiający potwierdza, że do renowacji jest 466 m kanału sanitarnego.

Odpowiedź pytanie 2

W ramach remontu studzienek kanalizacyjnych wymagane jest uzupełnienie ubytków wewnątrz studni, a następnie jej zabezpieczenie poprzez malowanie preparatami zabezpieczającymi- uszczelniającymi. Zamawiający nie podaje nazw własnych.

Zamawiający

Marek Kowal