



Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Raczyce ul. Odolanowska 17
63-430 Odolanów
biuro@ozkodolanow.pl tel.62-733-13-14

OZK 416/11/2023

Odolanów, 28 listopad 2023r.

**TECHNICZNA OBSŁUGA
DROGOWNICTWA
„OT- DRÓG” inż. Czesław Gruchot
Ul. Strzelecka 98 B/2
63-400 Ostrów Wielkopolski**

Dotyczy: uzgodnienia projektu remontu ul. Chwaliszewskiej w Odolanowie”.

Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, iż w obrębie projektowanej inwestycji przebiega sieć wodociągowa $\varnothing 110$ z PCW, przyłącza wodociągowe $\varnothing 63$, $\varnothing 40$, $\varnothing 32$ z PE oraz sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej $\varnothing 110$ z materiału PEHD wraz z kablem monitorującym znajdującym się na głębokości 60-90cm położonym po trasie rurociągu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.

Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. uzgadnia dokumentację projektową remontu drogi przy zachowaniu poniższych warunków jakie należy zastosować do istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych oraz poprzez wykonanie ręcznych wykopów poprzecznych.
2. Istniejące skrzynki zasuw oraz hydrantowe wyrównać do niwelety projektowanej drogi.
3. Ewentualne koszty związane z regulacją wysokością urządzeń uzbrojenia wodociągowo-kanalizacyjnego, którego administratorem jest OZK Sp. z o.o. pokryje Wykonawca.
4. Zastrzegamy 3 letni okres odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać na skutek zmiany naprężeń w gruncie na sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, sieci wodociągowej, przyłączach wodociągowych. Wszelkie uszkodzenia sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wynikłe w trakcie realizacji przebudowy drogi z winy Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.
5. Nadzór nad prowadzonymi robotami przy budowie będzie pełnił przedstawiciel Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. O zamiarze rozpoczęcia robót powiadomić OZK Sp. z o.o. w Raczycach z wyprzedzeniem 7-dniowym pod nr tel. 62 733 13 14 lub e-mail: biuro@ozkodolanow.pl
6. Uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

WICEPREZES ZARZĄDU

Michał Płomiński
Michał Płomiński